



- Legenda opraw oświetleniowych:
- Podwieszony zestaw OIOM typ wg projektu technologii
 - Wypośazony w oświetlenie ogólne załączane wyłącznikiem ściennym
 - oraz oświetlenie miejscowe i nocne załączane ze zestawu
 - Należy doprowadzić obwód oświetlenia z przed wyłącznika oraz obwód oświetlenia sterowany wyłącznikiem ściennym
- A1 – AQUAPROOF 2x36W IP65
 - C1 – CHALICE 190H 2x26W TC-DEL IP44
 - C2 – CHALICE 190H 2x26W TC-DEL
 - D1 – DIAMOND 2D 16W IP54 II KLASA IZOLACJI
 - M1 – OMEGA T5 3x14W DSB
 - M2 – OMEGA T5 4x14W DSB
 - M3 – OMEGA T5 4x14 DSB IP44
 - P1 – PRISMA 1x28W OP
 - P2 – PRISMA 2x35W OP
 - K1 – Kaseton 4*18W z kloszem
- EXT1 – oprawa oświetleniowa ewakuacyjna 2h typu VOYAGER EVB
 typu VOYAGER EVB
- EXT2 – oprawa oświetleniowa ewakuacyjna 2h typu VOYAGER EVB
 typu VOYAGER EVB

UWAGA:
 W klatce schodowej obw. oświetl. nr 12 na kondygnacji III, II, I piętra
 obw nr 13 na kondygnacji parteru i przyziemia/piwnic

UWAGA:
 W klatce schodowej obw. oświetl. nr 9 na kondygnacji III i II piętra

**BIURO PROJEKTÓW
 NAMYSŁ - NAMYSŁ I PARTNERZY**

OBIEKT: SP ZOZ W KOŚCIANIE UL. SZPITALNA 7 tzw. "PAWILON CHIRURGICZNY"

INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W KOŚCIANIE UL. SZPITALNA 7

BODZ. OPRAC.: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII

TREŚĆ RYS.: RZUT 3 PIĘTRA – oświetlenie

AUTOR	mgr inż. Ryszard Koniczka	NR UPN	302/81/Pw	POSPR	DATA
	mgr inż. Maciej Śliwa		19/84/Pw		
SPRAWDZIŁ	inż. Maria Kempaska		154/86/Pw	SKALA	NR RYS.
GŁ. PROJEKTANT	ARCH. PIOTR NAMYSŁ				
BRANŻA	INST. ELEKTRYCZNE	DATA	MAJ 2009	STADIUM	PROJ. WYK.
				1:100	E/4