



W BUDYNKU KABELE PROWADZIĆ W KORYTACH KABLOWYCH METALOWYCH PERFOROWANYCH. KABELE UKŁADAĆ W SPOSÓB LUŻNY. KORYTA MOCOWAĆ DO STROPU WŁAŚCIWEGO LUB ŚCIAN PRZY POMOCY TYPOWYCH UCHWYTÓW NP. FIRMY "BAKS"

☐ KORYTA METALOWE PERFOROWANE NP. FIRMY "BAKS" SYSTEM H60

— OBWODY REZERWOWANE Z AGREGATU  
 — OBWODY NIEREZERWOWANE Z AGREGATU

YKY 4x240mm<sup>2</sup> i YKY 4x120mm<sup>2</sup> ISTNIEJĄCE DO PRZEŁOŻENIA

"RGN-R" ROZDZIELNIA GŁÓWNA NOWEGO BUDYNKU REZERWOWANA

"RGN-N" ROZDZIELNIA GŁÓWNA NOWEGO BUDYNKU NIEREZERWOWANA

GSU

KABELE ZASILAJĄCE ZE STACJI UKŁAD SIECIOWY: TN-C WLZ WYCHODZĄCE Z "RGN" UKŁAD SIECIOWY: TN-S OGÓLNY W BUDYNKACH UKŁAD SIECIOWY: TN-C-S SAMOCZYNNY WYLĄCZANIE

ZARŁAD ELEKTROINSTALACYJNO-HANDLOWY	64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61
WIS PRACOWNIA PROJEKTOWA	TEL. 065 559-89-89
	TEL.FAKS: 061-750-887, 061-061-040
	e-mail: wis@wis.net.pl
OPRACOWANIE: Zasilanie i rozdział energii elektrycznej na terenie SPZOZ Kościan	
ADRES: 64-000 Kościan, ul. Szpital 7	
INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, 64-000 Kościan, ul. Szpital 7	
TEMAT: Rozdział energii elektrycznej - nowy budynek	SKALA RYS: NR RYS: 2
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	NUMER UPRAWNIENIA: DATA: PODPIS
PROJEKTANT: mgr inż. JERZY WOŹNIAK	Upz. 877/88/L.O.
ASYSTENT: inż. JACEK KRAJEWSKI	