



OCHRONA OD PORAZEN:
 przed dotykaniem bezpośrednim:
 - izolacja robocza
 - wyłączniki nadprądowo-różnicowe (30mA)
 przed dotykaniem pośrednim:
 - szybkie samoczynne wyłączenie zasilania

LEGENDA:

- ⊕ pojedyncze gniazdo elektryczne 230V
- ⊕ 2 podwójne gniazda elektryczne 230V
- ⊕ 3 gniazda elektryczne 230V zabudowane w ramce
- ⊕ łącznik pojedynczy
- ⊕ łącznik serijny (świecznikowy)
- ⊕ miejsce doprowadzenia energii elektrycznej
- A1 AGA LIGHT TROLL AGAT T5 4X14W PLX
- A2 AGA LIGHT TROLL AGAT T5 4X24W PLX
- C1 AW AGA LIGHT TROLL CRUISER PT IP53 + PIKTOGRAM
- AW C.B. OPRAWA AWARYJNA ZASILANA Z BATERII CENTRALNEJ

PLANOWANA INWESTYCJA BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ ETAPOWO:

- ETAP 1:**
- 2 piętro (oddział chirurgii i ortopedii) wraz ze wszystkimi pracami koniecznymi do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania oddziałów
 - budowa zewnętrznego dźwigu wraz z dostawą i montażem dźwigu
 - budowa pomieszczenia gazów medycznych
 - odcieplenie ścian od strony południowej obiektu (elewacje)
- ETAP 2: (wykonanie pozostałych prac budowlanych)**
- blok operacyjny (3 piętro)
 - centralna sterylizatornia (4 piętro)
 - odcieplenie pozostałej części budynku (elewacje)
 - dostawa i montaż dźwigu szpitalnego (szyb nadbudowywany)

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

BIURO PROJEKTOWE NIE ODPOWIADA ZA WYKORZYSTANIE NIEOSTATECZNYCH I NIEPEŁNYCH WERSJI PROJEKTU. WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE RAZEM Z ODPOWIEDNIMI OPACOWANIANIAMI BRANŻOWYMI. JAKO CAŁOŚĆ PROJEKTU NALEŻY ROZUMIEĆ OPERACOWANIA PROJEKTOWE W FORMIE RYSUNKOWEJ I DOKUMENTACJE OPISOWĄ. MATERIAŁY OPISANE W PROJEKCIE MOŻNA ZAMIANIĆ NA INNE, O NIE GORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH, PO UZYSKANIU ZGODY PROJEKTANTA. BIURO PROJEKTOWE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO OKAZANIA PRÓBEK MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ.

LOKALIZACJĘ PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ ZGODNIE Z NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĄ PRZED WYKONANIEM NALEŻY SKONFRONTOWAĆ Z TECHNOLOGIĄ, DOKUMENTACJĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SIŁNOPRĄDOWYCH I NISKOPRĄDOWYCH NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE I SKOORDYNOWAĆ PRACE ZWIĄZANE Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ Z OBYDWU PROJEKTÓW W TRAKCIE REALIZACJI.

Zamiana opraw oświetleniowych na oprawy oświetleniowe o podobnych parametrach wymaga ponownego przeliczenia natężenia oświetlenia w pomieszczeniach zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz danymi fotometrycznymi producenta opraw. Zamiana wymaga pisemnej zgody Projektanta. W przypadku zamiany opraw bez weryfikacji Projektant nie odpowiada za jakość parametrów oświetleniowych na obiekcie.