



Zasilanie z części rezerwowej rozdzielni RNN  
 Proj. kabel YKYżo 5x120mm<sup>2</sup> dł. 65m

## TABLICA STACJI POMP I SPRĘŻARKOWNI PIWNICA - TBS

**LOKALIZACJĘ PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ ZGODNIE Z NINIEJSZĄ  
 DOKUMENTACJĄ PRZED WYKONANIEM NALEŻY SKONFRONTOWAĆ Z TECHNOLOGIĄ,  
 I NISKORADOWYCH NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE I SKOORDYNOWAĆ PRACĘ  
 ZWIĄZANE Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ Z OBYDWU PROJEKTOW W TRAKCIE REALIZACJI.**

### PLANOWANA INWESTYCJA BEZDIE ODBYWAĆ SIE ETAPOWO:

- ETAP 1:**
- 2. piętro (oddział chirurgii i ortopedii) wraz ze wszystkimi pracami koniecznymi do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania oddziału
  - budowa zewnętrznej drogi wjazdu wraz z bramą i poręczami
  - budowa poręczowania gazów medycznych
  - ocieplenie ścian od strony podziemnej części (tzw. ciepła)
- ETAP 2:** Wykonanie prac nadbudowy
- odbudowa pozostałej części budynku (dawca)
  - odbudowa i montaż dźwigu szpitalnego (część nadbudowywanej)

### ZASTRZEŻENIA PRAWNE

BIURO PROJEKTOWE NIE ODPOWIADA ZA WYKORZYSTANIE NIEOSTRZEŻONYCH I NIEBEZPIECZNYCH WERSJI PROJEKTU.  
 WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE RAZEM Z ODPowiednimi OPISAMI I DOKUMENTACJĄ TECHNICZNO-  
 JAKO CAŁOŚĆ PROJEKTU NALEŻY ROZUMIEĆ, OPERACJONALNIE W FORMALNYM OPISIE I DOKUMENTACJI OPISOWA,  
 MATERIAŁY OPISANE W PROJEKcie MOŻNA ZAMIANIĆ NA INNE, O NIE GORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH,  
 PO UZYSKANIU ZGODY PROJEKTANTA.  
 BIURO PROJEKTOWE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO OKAZANIA PRÓBKĄ MATERIAŁÓW BUDOWLANOYCH PRZEZ WYKONAWCĘ.

### OCHRONA OD PORAZENI:

- przed dotykaniem bezpośrednim:
  - izolacja robocza
  - wyłączniki nadprądowo-różnicowe (30mA)
- przed dotykaniem pośrednim:**
- szybkie samoczynne wyłączenie zasilania

Lokalizacja tablicy rys. E-01

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZPITALA W KOSZCIE NA ODDZIAŁ CHIRURGII I ORTOPEDII, BLOK OPERACYJNY, STERYLIZATORNIĘ ORAZ POMIESZCZEŃ POMOCNICZYCH WRAZ Z DOBUDOWĄ SZWABU DŹWIGOWEGO I NADBUDOWĄ KLATKI SCHODOWEJ		Branża ELEKTRYCZNA Rys. Nr <b>Pw_E-12</b>
Inwestor/ Adres budowy SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOSZCIE UL. SZPITALNA 7, 64-400 KOSCIAN		Data opracowania 2011-10
<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>		
Rysunek <b>Tablica - Sprężarkownia</b>	Etap realizacji: Etap 1	
Tablica pompowni i sprężarkowni TBS - schemat		
Gł. projektant mgr inż. arch. Grzegorz Salsowski	Upr./bud./nr 78/88/Pw	
Projektant inż. Grzegorz Chępcowski	Upr./bud./285728/gp-42/29/22/1/93	
Opracował mgr inż. Marek Jurek		
Sprawdzający inż. Krzysztof Zawicki	Upr./bud./WBPr-NB-72/020/182	
SPA Salsowski, Salsowska ul. Podlaska 13, 64-623 Poznań Telefon 048 61-848-190 Fax 048 61-848-122 E-mail: sp@www.sps-salsowski.pl Internet: http://www.sps-salsowski.pl		
		Numer strony <b>48</b>