



KLATKA K3

KLATKA K1

POLON
CENTRALA SSP cyfrowa
POLON 4100 (klatka K1)

MRC
CENTRALA MERCOR
typu MCR 9705

ROP
RĘCZNY OSTRZEGACZ POZAROWY

PO
RĘCZNE URUCHOMIENIE SYSTEMU
NAPOWIETRZANIA KLATKI

PP
PRZYCISK PRZEWIETRZANIA

☄
CZUJKA DYMU NP. DOR-4046

☄
WENTYLATOR NAPOWIETRZAJACY

Linie przycisków przewietrzania wykonano przewodami YTKSY 4x2x1mm²
Linie przycisków uruchomienia systemu wykonano przewodami YTKSY 4x2x1mm²
Zasilanie wentylatorów napowietrzających wykonac kablami NHXCH 4x4mm²
Przewody łączące rozdzielnicę wentylatorów SMPZ-2 z kasetą SMPZ-3 wykonac przewodami YnTKSY 6x2x0,8mm²
Przewody łączące rozdzielnicę wentylatorów z SIMZ-4 wykonac przewodami YnTKSY 2x2x0,8mm²

<p>INWESTOR/ Adres budowy SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCİANIE UL. SZPIITALNA 7, 64-000 KOŚCİAN</p>		<p>Brandza SMITRAWA ELEKTRYCZNA</p>
<p>PROJEKT WYKONAWCZY</p>		<p>Data opracowania 2011-08</p>
<p>Rysunek RZUT 2 PIĘTRA - ODDZIAŁ CHIRURGII I ORTOPEDII NAPOWIETRZANIE KLATEK SCHODOWYCH - SCHEMAT SYSTEMU</p>	<p>Skala Etap realizacji: Etap 1, Etap 2</p>	
<p>Gł. projektant mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski</p>	<p>Upr. bud. nr 78/86/Pw</p>	
<p>Projektant br. elektrycznej mgr inż. Adam Gajewski</p>		
<p>Sprawdzający br. sanitarny mgr inż. Błażej Parnert</p>		
<p>Sprawdzający br. elektrycznej inż. Grzegorz Chrapkowski</p>		
<p>Sprawdzający br. elektrycznej inż. Krzysztof Żekowski</p>		
<p>SPA, Sadowski, Sadowska ul. Podłaska 13, 60-023 Poznań Telefon 048 61-94-94-190 Fax: 048 61-94-94-123 E-Mail: spn@spa-sadowski.pl Internet: http://www.spa-sadowski.pl</p>	<p>Numer strony</p>	

