



LEGENDA:  
 ZW - zawór odcinający  
 PD - przyłącze dedykowane  
 ZZ - zawór zwrotny  
 RN - reduktor niskiego ciśnienia 10bar > 5 bar  
 ZN - zawór nadmiarowy  
 C - czujnik ciśnienia  
 NIST - przyłącze kondensacyjno-awaryjne  
 FS - filtr automatycznego spuszczenia  
 M - manometr  
 PW - filtr wstępny 3um  
 FD - filtr dokładny 0,01um  
 TS - filtr sterylizacyjny  
 WI - wyjście instalacji

**PLANOWANA INWESTYCJA BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ ETAPOWO:**

- ETAP 1:**  
 - 2 piętro (oddział chirurgii i ortopedii) wraz ze wszystkimi pracami koniecznymi do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania oddziałów  
 - budowa zewnętrznego dźwigu wraz z dostawą i montażem dźwigu  
 - budowa pomieszczenia gazów medycznych  
 - ocieplenie ścian od strony południowej obiektu (elewacje)
- ETAP 2: (wykonanie pozostałych prac budowlanych)**  
 - blok operacyjny (3 piętro)  
 - centralna sterylizatornia (4 piętro)  
 - ocieplenie pozostałej części budynku (elewacje)  
 - dostawa i montaż dźwigu szpitalnego (szyb nadbudowywany)

**ZASTRZEŻENIA PRAWNE**  
 BIURO PROJEKTOWE NIE ODPOWIADA ZA WYKORZYSTANIE NIEOSTATECZNYCH I NIEPEŁNYCH WERSJI PROJEKTU. WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE RAZEM Z ODPOWIEDNIMI OPRACOWANAMI BRANŻOWYMI. JAKO CAŁOŚĆ PROJEKTU NALEŻY ROZUMIEĆ OPRACOWANIA PROJEKTOWE W FORMIE RYSUNKOWEJ I DOKUMENTACJI OPISOWĄ, MATERIAŁY OPISANE W PROJEKcie MOŻNĄ ZAMIANIĆ NA INNE, O NIE GORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH, PO UZYSKANIU ZGODY PROJEKTANTA. BIURO PROJEKTOWE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO OKAZANIA PRÓBEK MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ.

**ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZPOZ W KOŚCIANIE NA Oddział CHIRURGII I ORTOPEDII, BLOK OPERACYJNY, STERYLIZATORNIĘ ORAZ POMIESZCZEŃ POMOCNICZYCH WRAZ Z DOBUDOWĄ SZYBU DŹWIGOWEGO I NADBUDOWĄ KLATKI SCHODOWEJ**

Inwestor/ Adres budowy SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE UL. SZPITALNA 7, 64-000 KOŚCIAN		Branża <b>GAZY MEDYCZNE</b> Rys.Nr. <b>PW_GASMED_07b</b>
PROJEKT WYKONAWCZY		Data opracowania 2011-08-12
Rysunek <b>SCHEMAT CENTRALI SPR. POWIETRZA AIR5 GAZY MEDYCZNE</b>		Skala
Gł. projektant mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski		Upr.bud.nr 78/86/Pw
Projektant		
Opracowali		
Sprawdzający		
SPA Sadowski, Sadowska ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań Telefon 048 61-84-84-190 Fax. 048 61-84-84-123 E-Mail: spa@spa-sadowski.pl Internet: http://www.spa-sadowski.pl		Numer strony

