

7.1.ZESTAWIENIE ILOŚCI POWIETRZA DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH

Lp.	Sym	NAZWA	Wys. [m]	Pow [m2]	Kub. [m3]	Ilość wym. [W/h]	Nawiew [m3/h]	Wyciąg [m3/h]	Naw/ Wyc	Inst.	Uwagi
IV PIĘTRO-STERYLIZATORNIA											
2	P4.002	Komunikacja ogólna	3	51,54	155,0	2,0	310,0	310,0	1,00	4N3/4W3	
4	P4.004	Pom. Porządkowe	3	5,89	18,0	2,0	-	40,0	-	4W3	
5	P4.005	Wydawanie materiału z kompletacją materiału jednorazowego	3	17,45	52,0	5,0	260,0	260,0	1,00	4N1/4W1	
6	P4.006	Kompletacja	3	18,61	56,0	5,0	280,0	280,0	1,00	4N1/4W1	
7	P4.007	Strefa sterylna	3	35,38	106,0	10,0	1270,0	1060,0	1,20	4N1/4W1	
8	P4.008	Degazacja	3	7,83	23,0	5,0	100,0	120,0	0,80	4N1/4W4	
9	P4.009	Steryln. Gazowa	3	7,95	24,0	5,0	100,0	120,0	0,80	4N1/4W4	
10	P4.010	Strefa czysta	3	70,67	212,0	10,0	2540,0	2120,0	1,20	4N1/4W1	
11	P4.011	Magazyn	3	7,2	22,0	5,0	-	110,0	-	4W1	
12	P4.012	Magazyn	3	8,28	25,0	5,0	-	130,0	-	4W1	
13	P4.013	Pom. Porządkowe	3	4,77	14,0	5,0	-	70,0	-	4W5	
14	P4.014	Sluza umywalkowo-fartuchowa	3	4,06	12,0	8,0	100,0	-	-	4N1/4W1	
15	P4.015	Przygot. Środków dezynfek	3	4,11	12,0	10,0	100,0	120,0	0,80	4N2/4W2	
16	P4.016	Strona brudna	3	20,49	61,0	10,0	490,0	610,0	0,80	4N2/4W2	
17	P4.017	Sluza u-f	3	2,9	9,0	10,0	90,0	-	-	4N1	
18	P4.018	Ustęp wydzielony	3	1,63	5,0	9,0	-	50,0	-	4SW1	
19	P4.019	Suszenie wózków	3	9,58	29,0	10,0	230,0	290,0	0,80	4N2/4W2	
20	P4.020	Mycie wózków	3	6,62	20,0	10,0	160,0	200,0	0,80	4N2/4W2	
21	P4.021	Przyjęcie materiału	3	15,26	46,0	5,0	230,0	230,0	1,00	4N2/4W2	
22	P4.022	Wc personelu	3	4,12	12,0	4,0	-	50,0	-	4SW2	
23	P4.023	Komunikacja wewn.Cs	3	10,98	33,0	2,0	70,0	70,0	1,00	4N3/4W3	
24	P4.024	Pakietowanie bielizny	3	10,23	31,0	8,0	300,0	250,0	1,20	4N1/4W1	
25	P4.025	Pok. Kierownika	3	8,36	25,0	3,0	80,0	80,0	1,00	4N3/4W3	
26	P4.026	Pom. Socjalne	3	12,09	36,0	3,0	110,0	110,0	1,00	4N3/4W3	
26	P4.027	Magazyn	3	11,78	35,0	2,0	-	70,0	-	4W3	
26	P4.028	Stacja uzdatniania wody	3	13,04	39,0	3,0	-	120,0	-	4W6	

Lp.	Sym	NAZWA	Wys. [m]	Pow [m2]	Kub. [m3]	Ilość wym. [W/h]	Nawiew [m3/h]	Wyciąg [m3/h]	Naw/ Wyc	Inst.	Uwagi
III PIĘTRO											
1	P3.001	Komunikacja ogólna 1	2,8	37,81	106,0	2,5	240,0	270,0	0,90	3N6/3W6	
2	P3.002	Wc personelu	2,8	6,16	17,0	3,0	-	50,0	-	3SW1	
4	P3.004	Szatnia brudna -d	2,8	9,29	26,0	5,0	90,0	130,0	0,70	3N5/3W5	
5	P3.005	Szatnia brudna - m	2,8	5,56	16,0	5,0	60,0	80,0	0,70	3N5/3W5	
6	P3.006	Pom. Hig.-Sanit.-D	3,15	22,44	71,0	3,0	200,0	250,0	0,80	3N5/3SW2	
7	P3.007	Pom.Hig.-Sanit.-M	2,8	12,25	34,0	3,5	120,0	150,0	0,80	3N5/3SW3/3SW4	
8	P3.008	Szatnia czysta 1-d	3,15	16,32	51,0	5,0	260,0	260,0	1,00	3N5/3W5	
9	P3.009	Szatnia czysta 1-m	2,8	12,79	36,0	5,0	180,0	180,0	1,00	3N5/3W5	
10	P3.010	Śluza materiałowa	2,8	16,01	45,0	5,0	280,0	230,0	1,20	3N5/3W5	
12	P3.012	Komunikacja wewn. Bo 1	2,8	9,65	27,0	2,5	70,0	70,0	1,00	3N5/3W5	
13	P3.013	Wc personelu-d	2,8	4,15	12,0	4,0	-	50,0	-	3SW5	
14	P3.014	Wc personelu-m	2,8	6,04	17,0	3,0	-	50,0	-	3SW6	
15	P3.015	Komunikacja wewn.Bo 2	2,8	67,76	190,0	5,0	480,0	950,0	0,50	3N4/3W4	
16	P3.016	Pokój wypoczynku personelu	3,15	44,11	139,0	3,0	420,0	420,0	1,00	3N5/3W5	
17	P3.017	Instrumentarium	3,15	30,15	95,0	5,0	480,0	480,0	1,00	3N4/3W4	
18	P3.018	Przygotowanie pacjenta	3,15	23,64	74,0	13,0	1060,0	960,0	1,10	3N1/3W1	
19	P3.019	Sala wybudzeń	3,15	42,11	133,0	10,0	1600,0	1330,0	1,20	3N4/3W4	
20	P3.020	Wyjazdowa śluza pacjenta	2,8	21,43	60,0	3,0	220,0	180,0	1,20	3N6/3W6	
21	P3.021	Komunikacja wewn.Bo 3	2,8	88,71	248,0	2,5	620,0	620,0	1,00	3N6/3W6	
22	P3.022	Pom. Rtg przewoźne	2,8	7,47	21,0	10,0	210,0	210,0	1,00	3N6/3W6	
23	P3.023	Magazyn sprzętu i aparatury	3,15	19,01	60,0	2,0	120,0	120,0	1,00	3N6/3W6	
24	P3.024	Skł. Porząd.	3,15	10,58	33,0	3,0	-	100,0	-	3W7	
25	P3.025	Brudownik	2,8	5,54	16,0	5,0	-	80,0	-	3W8	
26	P3.026	Magazyn czystej bielizny	3,15	9,74	31,0	3,0	90,0	90,0	1,00	3N6/3W6	
27	P3.027	Mycie/suszenie blatów i wózków	3,15	16,84	53,0	5,0	270,0	270,0	1,00	3N6/3W6	
28	P3.028	Śluza blatów i wózków	2,8	9,97	28,0	5,0	170,0	140,0	1,20	3N6/3W6	
29	P3.029	Przygotowanie lekarzy 2	3	10,12	30,0	12,0	400,0	360,0	1,10	3N3/3W3	
30	P3.030	Sala operacyjna 3	3	39,97	120,0	20,0	2880,0	2400,0	1,20	3N3/3W3	
31	P3.031	Sala operacyjna 2	3	37,06	111,0	20,0	2660,0	2220,0	1,20	3N2/3W2	

32	P3.032	Przygotowanie lekarzy 1	3	16,91	51,0	12,0	670,0	610,0	1,10	3N1/3W1	
33	P3.033	Sala operacyjna 1	3	37,06	111,0	20,0	2660,0	2220,0	1,20	3N1/3W1	
34	P3.034	Śluza pacjentów	2,8	19,45	54,0	5,0	300,0	270,0	1,10	3N1/3W1	
35	P3.035	Obejście brudne	2,8	31,5	88,0	5,0	220,0	440,0	0,50	3N4/3W4	
36	P3.036	Ekspedycja m.Brudnego / mag.Brudnej bielizny	2,8	7,37	21,0	3,0	50,0	60,0	0,80	3N6/3W6	
38	P3.038	Śluza	2,8	3,08	9,0	5,0	60,0	50,0	1,10	3N6/3W6	
39	P3.039	Pokój kierownika bo	3,6	11,14	40,0	3,0	120,0	120,0	1,00	3N6/3W6	

Lp.	Sym	NAZWA	Wys. [m]	Pow [m2]	Kub. [m3]	Ilość wym. [W/h]	Nawiew [m3/h]	Wyciąg [m3/h]	Naw/ Wyc	Inst.	Uwagi
II PIĘTRO											
1	P2.000	Komunikacja ortopedia	2,5	82,24	206,0	2,0	410,0	410,0	1,00	2N1/2W1	
2	P2.002	Brudownik	2,5	9,45	24,0	2,0	-	50,0	-	2W2	Wyciąg poprzez nasadę hybrydową
3	P2.003	Pom. Porząd.	2,5	5,68	14,0	2,0	-	30,0	-	2W2	
5	P2.004	Sala chorych wzmożonego nadzoru 3-os	2,77	22,36	62,0	-	-	-	-	-	nawiew do pomieszczenia poprzez nawietrzaki okienne , wywiew przez łazienke
6	P2.005	Punkt pielęgniarski	2,5	13,66	34,0	3,0	100,0	100,0	1,00	2N1/2W1	
7	P2.006	Pom. Przygotowania zab. Pielęgniarskich	2,77	8,87	25,0	3,0	80,0	80,0	1,00	2N1/2W1	
8	P2.007	Pom. Socjalne pielęgniarek	2,77	13,02	36,0	3,0	110,0	110,0	1,00	2N1/2W1	
9	P2.008	Wc personelu-k	2,5	7,49	19,0		0,0	0,0		2SW1/2SW2	
10	P2.009	Sala chorych 1-os	2,77	18,29	51,0	-	-	-	-	-	nawiew do pomieszczenia poprzez nawietrzaki okienne, wywiew przez łazienke
11	P2.010	Łazienka	2,5	3,03	8,0	12,0	-	100,0	-	2SW3	
12	P2.011	Sala chorych 1-os	2,77	18,24	51,0	-	-	-	-	-	nawiew do pomieszczenia poprzez nawietrzaki okienne, wywiew przez łazienke
13	P2.012	Łazienka	2,5	3,03	8,0	12,0	-	100,0	-	2SW4	
14	P2.013	Sala chorych 2-os	2,77	18,46	51,0	-	-	-	-	-	nawiew do pomieszczenia poprzez nawietrzaki okienne, wywiew przez łazienke
15	P2.014	Łazienka	2,5	2,75	7,0	14,0	-	100,0	-	2SW5	
16	P2.015	Sala chorych 2-os	2,77	18,48	51,0	-	-	-	-	-	nawiew do pomieszczenia poprzez nawietrzaki okienne, wywiew przez łazienke

17	P2.016	Łazienka	2,5	2,75	7,0	14,0	-	100,0	-	2SW6	
18	P2.017	Sala chorych 1-os	2,77	17,12	47,0	-	-	-	-	-	nawiew do pomieszczenia poprzez nawietrzaki okienne, wywiew przez łazienke
19	P2.018	Łazienka	2,5	2,72	7,0	14,0	-	100,0	-	2SW7	
20	P2.019	Sala chorych 1-os	2,77	17,44	48,0	-	-	-	-	-	nawiew do pomieszczenia poprzez nawietrzaki okienne, wywiew przez łazienke
21	P2.020	Łazienka	2,5	2,72	7,0	14,0	-	100,0	-	2SW8	
22	P2.021	Sala chorych 1-os	2,77	17,45	48,0	-	-	-	-	-	nawiew do pomieszczenia poprzez nawietrzaki okienne, wywiew przez łazienke
23	P2.022	Łazienka	2,5	2,72	7,0	14,0	-	100,0	-	2SW9	
24	P2.023	Sala chorych 1-os	2,77	17,45	48,0	-	-	-	-	-	nawiew do pomieszczenia poprzez nawietrzaki okienne, wywiew przez łazienke
25	P2.024	Łazienka	2,5	2,72	7,0	14,0	-	100,0	-	2SW10	
26	P2.025	Sala chorych 1-os	2,77	16,86	47,0	-	-	-	-	-	nawiew do pomieszczenia poprzez nawietrzaki okienne, wywiew przez łazienke
27	P2.026	Łazienka	2,5	2,72	7,0	14,0	-	100,0	-	2SW11	
28	P2.027	Gabinet zabiegowy	2,77	21,05	58,0	5,0	320,0	290,0	1,10	2N1/2W1	
29	P2.028	Łazienka oddziałowa	2,5	15,57	39,0	2,5	-	100,0	-	2SW12	
30	P2.029	Magazyn czysty	2,77	1,64	5,0	2,0	-	10,0	-	2W3	Wyciąg poprzez nasadę hybrydową
31	P2.030	Magazyn brudny	2,77	3,41	9,0	2,0	-	20,0	-	2W3	
32	P2.031	Łazienka oddziałowa	2,5	12,18	30,0	3,2	-	100,0	-	2SW13	
33	P2.032	Sala chorych 2-os	2,77	17,52	49,0	-	-	-	-	-	nawiew do pomieszczenia poprzez nawietrzaki okienne, wywiew przez łazienke
34	P2.033	Łazienka	2,5	2,75	7,0	14,0	-	100,0	-	2SW14	
36	P2.035	Brudownik	2,5	9,59	24,0	2,0	-	50,0	-	2W4	Wyciąg poprzez nasadę hybrydową
37	P2.036	Pom. Porząd.	2,5	4,84	12,0	2,0	-	20,0	-	2W4	
38	P2.037	Sala chorych 2-os	2,77	16,68	46,0	-	-	-	-	-	nawiew do pomieszczenia poprzez nawietrzaki okienne, wywiew przez łazienke
39	P2.038	Łazienka	2,5	3,34	8,0	13,0	-	100,0	-	2SW15	
40	P2.039	Sala chorych 2-os	2,77	17,27	48,0	-	-	-	-	-	nawiew do pomieszczenia poprzez nawietrzaki okienne, wywiew przez łazienke
41	P2.040	Łazienka	2,5	2,75	7,0	14,0	-	100,0	-	2SW16	

42	P2.041	Sala chorych wzmożonego nadzoru 4-os	2,77	38,44	106,0	-	-	-	-	-	nawiew do pomieszczenia poprzez nawietrzaki okienne, wywiew przez łazienke
43	P2.042	Łazienka	2,5	2,75	7,0	14,0	-	100,0	-	2SW17	
44	P2.043	Punkt pielęgniarski	2,5	14,67	37,0	3,0	110,0	110,0	1,00	2N1/2W1	
45	P2.044	Pom. Socjalne pielęgn.	2,5	9,27	23,0	3,0	70,0	70,0	1,00	2N1/2W1	
46	P2.045	Pom. Przygotowania zab. Pielęgniarskich	2,77	11,88	33,0	3,0	100,0	100,0	1,00	2N1/2W1	
47	P2.046	Magazyn czysty	2,77	11,88	33,0	2,0	-	70,0	-	2W5	
48	P2.047	Sala chorych 2-os	2,77	18,19	50,0	-	-	-	-	-	nawiew do pomieszczenia poprzez nawietrzaki okienne, wywiew przez łazienke
49	P2.048	Łazienka	2,5	3,03	8,0	13,0	-	100,0	-	2SW18	
50	P2.049	Magazyn brudny	2,77	2,13	6,0	2,0	-	10,0	-	2W6	Wyciąg poprzez nasadę hybrydową
51	P2.050	Magazyn brudny	2,77	2,13	6,0	2,0	-	10,0	-	2W6	
52	P2.051	Sala chorych 2-os	2,77	18,19	50,0	-	-	-	-	-	nawiew do pomieszczenia poprzez nawietrzaki okienne, wywiew przez łazienke
53	P2.052	Łazienka	2,5	3,03	8,0	13,0	-	100,0	-	2SW19	
54	P2.053	Gabinet zabiegowy	2,77	24,51	68,0	5,0	370,0	340,0	1,10	2N1/2W1	
55	P2.054	Wc personelu-k	2,77	4,32	12,0	8,0	-	100,0	-	2SW20	
56	P2.055	Pomieszczenie	2,77	26,43	73,0	-	-	-	-	-	nawiew do pomieszczenia poprzez nawietrzaki okienne, wywiew przez łazienke
57	P2.056	Łazienka	2,5	2,72	7,0	14,0	-	100,0	-	2SW21	
58	P2.057	Sala chorych 1-os	2,77	12,94	36,0	-	-	-	-	-	nawiew do pomieszczenia poprzez nawietrzaki okienne, wywiew przez łazienke
59	P2.058	Łazienka	2,5	2,72	7,0	14,0	-	100,0	-	2SW22	
60	P2.059	Sala chorych 1-os	2,77	12,94	36,0	-	-	-	-	-	nawiew do pomieszczenia poprzez nawietrzaki okienne, wywiew przez łazienke
61	P2.060	Łazienka	2,5	2,72	7,0	14,0	-	100,0	-	2SW23	
62	P2.061	Sala chorych 1-os	2,77	12,94	36,0	-	-	-	-	-	nawiew do pomieszczenia poprzez nawietrzaki okienne, wywiew przez łazienke
63	P2.062	Łazienka	2,5	2,72	7,0	14,0	-	100,0	-	2SW24	
64	P2.063	Sala chorych 1-os	2,77	12,94	36,0	-	-	-	-	-	nawiew do pomieszczenia poprzez nawietrzaki okienne, wywiew przez łazienke
65	P2.064	Łazienka	2,5	2,72	7,0	14,0	-	100,0	-	2SW25	

66	P2.065	Sala chorych 1-os	2,77	12,94	36,0	-	-	-	-	-	nawiew do pomieszczenia poprzez nawietrzaki okienne, wywiew przez łazienke
67	P2.066	Łazienka	2,5	2,72	7,0	14,0	-	100,0	-	2SW26	
68	P2.067	Sala chorych 1-os	2,77	12,94	36,0	-	-	-	-	-	nawiew do pomieszczenia poprzez nawietrzaki okienne, wywiew przez łazienke
69	P2.068	Łazienka	2,5	2,72	7,0	14,0	-	100,0	-	2SW27	
70	P2.069	Sala chorych 1-os	2,77	12,94	36,0	-	-	-	-	-	nawiew do pomieszczenia poprzez nawietrzaki okienne, wywiew przez łazienke
71	P2.070	Łazienka	2,5	2,72	7,0	14,0	-	100,0	-	2SW28	
72	P2.071	Gabinet zabiegowy	2,77	18,09	50,0	5,0	280,0	250,0	1,10	2N1/2W1	
73	P2.072	Komunikacja chirurgia 2	2,5	87,57	219,0	2,0	440,0	440,0	1,00	2N1/2W1	
74	P2.073	Komunikacja chirurgia 1	2,5	77,14	193,0	2,0	390,0	390,0	1,00	2N1/2W1	
75	P2.074	Sala chorych 2-os	2,77	18,17	50,0	-	-	-	-	-	nawiew do pomieszczenia poprzez nawietrzaki okienne, wywiew przez łazienke
76	P2.075	Łazienka	2,5	2,75	7,0	14,0	-	100,0	-	2SW29	
77	P2.076	Sala chorych 2-os	2,77	18,49	51,0	-	-	-	-	-	nawiew do pomieszczenia poprzez nawietrzaki okienne, wywiew przez łazienke
78	P2.077	Łazienka	2,5	2,75	7,0	14,0	-	100,0	-	2SW30	
79	P2.078	Sala chorych 1-os	2,77	18,44	51,0	-	-	-	-	-	nawiew do pomieszczenia poprzez nawietrzaki okienne, wywiew przez łazienke
80	P2.079	Łazienka	2,5	2,78	7,0	14,0	-	100,0	-	2SW31	
81	P2.080	Sala chorych 2-os	2,77	18,54	51,0	-	-	-	-	-	nawiew do pomieszczenia poprzez nawietrzaki okienne, wywiew przez łazienke
82	P2.081	Łazienka	2,5	2,75	7,0	14,0	-	100,0	-	2SW32	
83	P2.082	Sala chorych 2-os	2,77	18,59	51,0	-	-	-	-	-	nawiew do pomieszczenia poprzez nawietrzaki okienne, wywiew przez łazienke
84	P2.083	Łazienka	2,5	2,75	7,0	14,0	-	100,0	-	2SW33	
85	P2.084	Sala chorych 2-os	2,77	18,59	51,0	-	-	-	-	-	nawiew do pomieszczenia poprzez nawietrzaki okienne, wywiew przez łazienke
86	P2.085	Łazienka	2,5	2,75	7,0	14,0	-	100,0	-	2SW34	

87	P2.086	Sala chorych 2-os	2,77	18,59	51,0	-	-	-	-	-	nawiew do pomieszczenia poprzez nawietrzaki okienne, wywiew przez łazienke
88	P2.087	Łazienka	2,5	2,75	7,0	14,0	-	100,0	-	2SW35	
89	P2.088	Sala chorych 1-os	2,77	18,52	51,0	-	-	-	-	-	nawiew do pomieszczenia poprzez nawietrzaki okienne, wywiew przez łazienke
90	P2.089	Łazienka	2,5	2,72	7,0	14,0	-	100,0	-	2SW36	
91	P2.090	Komunikacja cz. Ogólna 1	2,77	115,26	319,0	2,0	480,0	480,0	1,00	2N1/2W1	
92	P2.091	Miejsce spotkań pacjentów	2,77	22,22	62,0	5,0	250,0	310,0	0,80	2N1/2W1	
93	P2.092	Pokój lekarzy	2,77	29,44	82,0	5,0	410,0	410,0	1,00	2N1/2W1	
94	P2.093	Poczekalnia dla pacjentów	2,77	12,71	35,0	3,0	110,0	110,0	1,00	2N1/2W1	
95	P2.094	Kuchnia oddziałowa	2,77	14,12	39,0	3,0	150,0	115,0	1,20	2N1/2W1	
96	P2.095	Wc nps	2,5	8,82	22,0	4,5	-	100,0	-	2SW37	
97	P2.096	serwerownia	2,77	9,10	25,0	-	-	-	-	-	KLIMATYZATOR
98	P2.097	Post mortem	2,77	5,35	15,0	2,0	-	30,0	-	2W7	
99	P2.098	Pokój badań	2,77	12,32	34,0	5,0	170,0	170,0	1,00	2N1/2W1	
100	P2.099	Dyżurka lekarska	2,77	29,49	82,0	3,0	250,0	250,0	1,00	2N1/2W1	
101	P2.100	Pom. Socjalne	2,77	13,29	37,0	3,0	110,0	110,0	1,00	2N1/2W1	
102	P2.101	Ordynator ortopedia	2,77	11,34	31,0	3,0	90,0	90,0	1,00	2N1/2W1	
103	P2.102	Sekretariat ortopedia	2,77	11,37	31,0	3,0	90,0	90,0	1,00	2N1/2W1	
104	P2.103	Pok. Oddziałowej ortopedia	2,77	11,34	31,0	3,0	90,0	90,0	1,00	2N1/2W1	
105	P2.104	Ordynator chirurgia	2,77	11,89	33,0	3,0	100,0	100,0	1,00	2N1/2W1	
106	P2.105	Sekretariat chirurgia	2,77	11,34	31,0	3,0	90,0	90,0	1,00	2N1/2W1	
107	P2.106	Pok. Oddziałowej chirurgia	2,77	11,37	31,0	3,0	90,0	90,0	1,00	2N1/2W1	
108	P2.107	Wc personelu-m	2,5	10,18	25,0	8,0	-	200,0	-	2SW38/2SW39	
110	P2.109	Dyżurka	2,77	12,66	35,0	2,0	70,0	70,0	1,00	2N1/2W1	
111	P2.110	Łazienka	2,77	3,38	9,0	11,0	-	100,0	-	2SW40	
112	P2.111	Komunikacja cz. Ogólna 2	2,5	20,15	50,0	2,0	100,0	100,0	1,00	2N1/2W1	
113	P2.112	Śluza	2,77	24,11	67,0	2,0	160,0	130,0	1,20	2N1/2W1	
113	P2.114	Zmywalnia	2,77	12,12	34,0	3,5	150,0	115,0	1,20	2N1/2W12	

Lp.	Sym	NAZWA	Wys. [m]	Pow [m2]	Kub. [m3]	Ilość wym. [W/h]	Nawiew [m3/h]	Wyciąg [m3/h]	Naw/Wyc	Inst.	Uwagi
I PIĘTRO											

113	P1.001	Śluza	2,5	28,09	70,0	2,0	160,0	130,0	1,20	2N1/2W1	
-----	--------	-------	-----	-------	------	-----	-------	-------	------	---------	--

Lp.	Sym	NAZWA	Wys. [m]	Pow [m2]	Kub. [m3]	Ilość wym. [W/h]	Nawiew [m3/h]	Wyciąg [m3/h]	Naw/ Wyc	Inst.	Uwagi
PARTER											
113	P0.001	Śluza	2,5	28,09	70,0	2,0	170,0	140,0	1,20	2N1/2W1	

Lp.	Sym	NAZWA	Wys. [m]	Pow [m2]	Kub. [m3]	Ilość wym. [W/h]	Nawiew [m3/h]	Wyciąg [m3/h]	Naw/ Wyc	Inst.	Uwagi
PIWNICA											
113	P-1.001	Śluza	2,5	24,11	60,0	2,0	140,0	120,0	1,20	2N1/2W1	