



OKNA POMIESZCZEŃ
TECHNICZNYCH

WYRZUTNIA POWIETRZA
CHŁODZĄCEGO W OTWORZE
OKIENNYM O POWIERZCHNI
CZYNNĄ 495X920 MM NA
RAMIE ZABEZPIECZONEJ
SIATKĄ PRZECIWKO OWADOM
I GRYZONIOM

KOMORA CZERPNI (WYMIAR
WEWNĘTRZNY 120X800 MM) O
KONSTRUKCJI Z PŁYT
WŁÓKNOCEMENTOWYCH
EURONIT 12MM,
PRZYMOCOWANEJ DO ŚCIANY
ZEWNĘTRZNEJ OBEJMAMI Z
BLACHY TYTANOWOCYNKOWEJ,
PRZYTWARDZONYMI ZA
POMOCĄ KŁEKÓW
ROZPORÓWYCH M12.
DO PŁYT PRZYMOCOWANY
JEST NA DYBLE STYROPIAN
2 CM POKRYTY TYNKIEM
SYSTEMOWYM NA SIATCE W
KOLORZE I FAKTURZE TYNKU
ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ

PLANOWANA INWESTYCJA BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ ETAPOWO:

- ETAP 1:**
- 2 piętro (oddział chirurgii i ortopedii) wraz ze wszystkimi pracami koniecznymi do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania oddziałów
 - budowa zewnętrznej drogi wraz z dostawą i montażem dźwigu
 - budowa zabezpieczenia gazów medycznych
 - ocieplenie ścian od strony południowej obiektu (elewacja)
- ETAP 2: (wykonanie pozostałych prac budowlanych)**
- blok operacyjny (3 piętro)
 - centralna sterylizatornia (4 piętro)
 - ocieplenie pozostałej części budynku (elewacja)
 - dostawa i montaż dźwigu szpitalnego (czyli nadbudowywany)

ZASTRZEŻENIA PRAWNE
BIURO PROJEKTOWE NIE ODPOWIADA ZA WYKORZYSTANIE NIEOSTATECZNYCH I NIEPEŁNYCH WERSJI PROJEKTU. WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE RAZEM Z ODPOWIEDNIMI OPRACOWANAMI BRANDOWYMI. JAKO CAŁOŚĆ PROJEKTU NALEŻY ROZUMIEĆ OPRACOWANIA PROJEKTOWE W FORMIE RYSUNKOWEJ I DOKUMENTACJĘ OPISOWĄ. MATERIAŁY OPISANE W PROJEKCIE MOŻNĄ ZAMIANIĆ NA INNE, O NIE GORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH, PO LIZSKANIU ZGODY PROJEKTANTA. BIURO PROJEKTOWE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO OKAZANIA PRÓBEK MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ.

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZPOZ W KOŚCIANIE
NA ODDZIAŁ CHIRURGII I ORTOPEDII, BLOK OPERACYJNY, STERYLIZATORNIĘ
ORAZ POMIESZCZEŃ POMOCNICZYCH WRAZ Z DOBUDOWĄ SZYBU DŹWIGOWEGO
I NADBUDOWĄ KLATKI SCHODOWEJ

Inwestor/ Adres budowy SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE UL. SZPITALNA 7, 64-000 KOŚCIAN		Branża GAZY MEDYCZNE Rys.Nr PW_GASMED_08b
PROJEKT WYKONAWCZY		Data opracowania 2011-08-12
Rysunek ROZMIESZCZENIE CZERPNI I WYRZUTNI CHŁODZĄCEGO POWIETRZA Z MASZYNOWNI SPRĘŻONEGO POWIETRZA GAZY MEDYCZNE		Skala 1:50 Etap realizacji: Etap 2
Gi. projektant mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski	Upr.bud.nr 78/86/Pw	
Projektant		
Opracowali		
Sprawdzający		
SPA Sadowski, Sadowska ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań Telefon 048 61-84-84-190 Fax. 048 61-84-84-123 E-Mail: spa@spa-sadowski.pl Internet: http://www.spa-sadowski.pl		Numer strony