



Zasilanie z części nierezorwowanej rozdzielni RNN
 Proj. kabel YKYżo 5x70mm² dł. 110m

ROZDZIELNIA PIĘTROWA TRP4 4PIĘTRO

LOKALIZACJĘ PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ ZGODNIE Z NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĄ PRZED WYKONANIEM NALEŻY SKONFRONTOWAĆ Z TECHNOLOGIĄ, DOKUMENTACJĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SIŁOPRĄDOWYCH I NISKOPRĄDOWYCH NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE I SKOORDYNOWAĆ PRACĘ ZWIĄZANE Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ Z OBYDWU PROJEKTÓW W TRAKCIE REALIZACJI.

PLANOWANA INWESTYCJA BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ ETAPOWO:

- ETAP 1:**
- z jądrem (oddział chirurgii i ortopedii) wraz ze wszystkimi pracami koniecznymi do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania oddziałów
 - budowa zewnętrznej drogi wraz z dostawą i montażem dźwigu
 - budowa pomieszczenia gazów medycznych
 - ocieplenie ścian od strony podziemnej części obiektu (dewiacji)
- ETAP 2: (wykonanie pozostałości prac budowlanych)**
- wykonanie prac budowlanych
 - ocieplenie pozostałej części budynku (dewiacji)
 - ocieplenie sterjalizatora (z jądrem)
 - dostawa i montaż dźwigu szpitalnego (część nadbudowawczy)

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

BIURO PROJEKTOWE NIE ODPOWIADA ZA WYKORZYSTANIE NIEOSTATECZNYCH I NIEPEŁNYCH WERSJI PROJEKTU. WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE RAZEM Z ODDPOWIEDNIMI OPISAMI I DOKUMENTACJĄ. JAKO OSTATECZNY PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ W FORMALNE RYSUNKOWE I DOKUMENTACJE OPISOWE. MATERIAŁY OPISANE W PROJEKcie MOŻNĄ ZMIENIĆ NA INNE, O NIE GORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH, PO UZYSKANIU ZGODY PROJEKTANTA. BIURO PROJEKTOWE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO OKAZANIA, PROBEK MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ.

OCHRONA OD PORAŻEŃ:

- przed dotykaniem bezpośrednim:
- Izolacja robocza
 - wyłączniki nadprądowo-różnicowe (30mA)
- przed dotykaniem pośrednim:
- szybkie samoczynne wyłączenie zasilania

Lokalizacja tablicy rys. E-04

Inwestor / adres budowy SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOSCIANIE UL. SZPITALNA 7, 64-000 KOSCIAN I NADBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ		Branża ELEKTRYCZNA Rys.Nr PW_E-10 Data opracowania 2011-08	
Projektant mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski		Rysunek 4 piętro - Sterylizatornia Rozdzielnia piętrowa TRP4 - schemat	
Opracował mgr inż. Marek Jężyński		Skala 1:1	
Sprawdził inż. Krzysztof Żakowski		Etap realizacji: Etap 2	
ul. Podleska 13, 60-623 Pernań Telefon 048 61-464-190 Fax: 048 61-464-123 E-mail: sp@szpitalkoscianski.pl Internet: http://www.szpitalkoscianski.pl		Numer strony 46	