



Rozdzielnia IT

**LOKALIZACJĘ PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ ZGODNIE Z NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĄ PRZED WYKONANIEM NALEŻY SKONFRONTOWAĆ Z TECHNOLOGIĄ, DOKUMENTACJĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SIŁNOSPRAWOWYCH I NISKOPRĄDOWYCH NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE I SKOORDYNOWAĆ PRACĘ ZWIĄZANE Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ I OBYDWU PROJEKTÓW W TRAKCIE REALIZACJI.**

**PLANOWANA INWESTYCJA BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ ETAPOWO:**

**ETAP 1:**

- 2 piętro (oddziały chirurgii i ortopedji) wraz ze wszystkimi pracami koniecznymi do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania oddziału
- budowa zewnętrznej części dźwigu wraz z dojazdem i montażem dźwigu
- budowa pomieszczenia gazów medycznych
- odpięcie ścian od strony południowej oddziału (dewiacja)

**ETAP 2 (wykonanie pozostałych prac budowlanych):**

- budowa zewnętrznej części dźwigu (4 piętro)
- centralna strefa filtracji (4 piętro)
- odpięcie pozostałej części budynku (dewiacja)
- dostawa i montaż dźwigu szpitalnego (szko budowlany)

**ZASTRZEŻENIA PRAWNE**

BIURO PROJEKTOWE NIE ODPOWIADA ZA WYKORZYSTANIE NIEOSTATKOWYCH I NIEPEŁNYCH WERSJI PROJEKTU. WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE RAZEM Z ODPOWIEDNIAMI OPRAWACZANAMI BRANŻOWYMI. JAKO CAŁOŚĆ PROJEKTU NALEŻY ROZUMIEĆ OPERACJONALNY PROJEKTOWE W FORMIE RYSUNKOWEJ I DOKUMENTACJE OPISOWA. MATERIAŁY OPISANE W PROJEKCIE MOŻNA ZMIENIĆ NA INNE, O NIE GORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH, PO UZYSKANIU ZGODY PROJEKTANTA. BIURO PROJEKTOWE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO OKAZANIA PRÓBEK MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ.

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SPZOZ W KOŚCIANIE NA ODDZIAŁ CHIRURGII I ORTOPEDII, BLOK OPERACYJNY, STERYLIZATORNIE ORAZ POMIESZCZEŃ POMOCNICZYCH WRAZ Z DOBUDOWĄ SZYBU DZWIIGOWEGO I NADBUDOWĄ KLATKI SCHODOWEJ

Investor/ Adres budowy	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPJEKI ZDROWOTNIEJ W KOŚCIANIE UL. SZPITALNA 7, 64-000 KOŚCIAN		Branka ELEKTRYCZNA
PROJEKT WYKONAWCZY			Ry.-Nr <b>Pw_E-21</b>
Projektant	mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski	Upr.bud. nr 78/88/Pw	Data opracowania 2011-08
Opracował	inż. Grzegorz Chępikowski	Upr.bud.288/78/pj ok-ek-794/201/08	Skala
Sprawdził/ędy	inż. Marek Jarczyński		Etap realizacji: Etap 2
	inż. Krzysztof Zawicki	Upr.bud.W89P-NB-Z10/201/02	

Rysunek 3 piętro - Blok operacyjny - Siec IT Schemat komunikacji

Rysunki przebiegają w kolejności numerów arkuszy. Arkusze ponumerowane w grupach: Schematy strukturalne, schematy połączeń (montażowe) i komunikacja  
 PE – (Protective Earthing – ochronny uzemienny) szyna połączeń wyrównawczych urządzeń.  
 PA – (Potential Ausgleich – wyrównanie potencjałów) szyna połączeń wyrównawczych obcych mas metalowych.  
 EC – (Equipotential Connection – połączenie ekwipotencjalne) szyna połączeń wyrównawczych obcych mas metalowych.

SPK Sadowski, Sadowska		Numer strony
ul. Podlaska 13, 64-023 Poznań		57
Telefon 048 61-948-4130		
Fax 048 61-948-4130		
E-mail: spk@spk-sadowski.pl		
Internet: http://www.spk-sadowski.pl		