Zestawienie drzwi wewnętrznych stalowych

	SP232_K Dso.05 DRZWI STALOWE AUTOMAT 1-SKRZYDŁOWE PRZESUWNE Z PRZESZKLENIEM I KO	SP232_K Dso.04 DRZWI STALOWE AUTOMAT 1-SKRZYDŁOWE PRZESUWNE Z PRZESZKLENIEM	SP232_K Dso.03 DRZWI STALOWE AUTOMAT 1-SKRZYDŁOWE PRZESUWNE DO SAL OPERACYJNYCH	SP232_K Dso.02 DRZWI STALOWE AUTOMAT DO SAL OPERACYJNYCH I PRZYGOT. PERSONELU 1-SKRZYDŁOWE 90	SP232_K Dso.01 DRZWI STALOWE DO SAL OPERACYJNYCH I PRZYGOT. PERSONELU 1-SKRZYDŁOWE 90	SP232_K Dso.00 DRZWI STALOWE DO SAL OPERACYJNYCH I PRZYGOT. PERSONELU 1-SKRZYDŁOWE 90	Style
	Dso.05	Dso.04	Dso.03	Dso.02	Dso.01	Dso.00	Schemat
120	120	120	120	90	90	90	Szerokość przejścia
200	200	200	200	200	200	200	Wysokość przejścia
2	2	2	2	2	2	2	Balustrada
-	-	-	-	-	-	-	Kl. odp. ogniowej
-	-	-	-	-	-	-	Dymoszczelność
DRZWI 1-SKRZYDŁOWE PRZESUWNE, AUTOMATYCZNE ZE STALI KWASOODPORNEJ Z PRZESZKLENIEM I KONTROLA DOSTĘPU MF, ALVO, TECHNIKA SZPITALNA LUB ROWNOWAŻNE.	DRZWI 1-SKRZYDŁOWE PRZESUWNE, AUTOMATYCZNE ZE STALI KWASOODPORNEJ Z PRZESZKLENIEM MF, ALVO, TECHNIKA SZPITALNA LUB ROWNOWAŻNE.	DRZWI 1-SKRZYDŁOWE PRZESUWNE, AUTOMATYCZNE ZE STALI KWASOODPORNEJ DO SAL OPERACYJNYCH MF, ALVO, TECHNIKA SZPITALNA LUB ROWNOWAŻNE.	DRZWI 1-SKRZYDŁOWE ZE STALI KWASOODPORNEJ, OTWIERANE UCHYLNIE AUTOMATYCZNIE, DO SAL OPERAC. PRZYGOT. PERSONELU MF, ALVO, TECHNIKA SZPITALNA LUB ROWNOWAŻNE.	DRZWI 1-SKRZYDŁOWE ZE STALI KWASOODPORNEJ, OTWIERANE UCHYLNIE RĘCZNIE, DO SAL OPERAC. PRZYGOT. PERSONELU MF, ALVO, TECHNIKA SZPITALNA LUB ROWNOWAŻNE.	DRZWI 1-SKRZYDŁOWE ZE STALI KWASOODPORNEJ, OTWIERANE UCHYLNIE RĘCZNIE Z OKRĄGŁYM UNDERE DO SAL OPERAC. PRZYGOT. PERSONELU MF, ALVO, TECHNIKA SZPITALNA LUB ROWNOWAŻNE.	Opis
SKRZYDŁO WYKONANE W TECHNOLOGII WARSTWOWEJ Z WYKOŃCZENIE OBUSTRONNE Z BLACHY ZE STALI CHROMONIKLOWEJ EN 1.4301 GR.MIN.1MM, WYPEŁNIENIE Z PLYTA MEDOWA LUB WYPELNIENIE W FORMIE TZW. PLASTRA MODU, WZMOCNIENIA W MIEJSCU MONTAŻU ZAWASÓW I ZAMKA NA POWIERZCHNIE CZOŁOWEJ GUMOWY PROFIL USZCZELNIAJĄCY - WRAŻENIA ZŁAGODNY PROFIL USZCZELNIAJĄCY - AKORYTCZNA I DOPEŁNIENIE SZCZELNIAŁOŚCI DRZWI.	SKRZYDŁO WYKONANE W TECHNOLOGII WARSTWOWEJ Z WYKOŃCZENIE OBUSTRONNE Z BLACHY ZE STALI CHROMONIKLOWEJ EN 1.4301 GR.MIN.1MM, WYPEŁNIENIE Z PLYTA MEDOWA LUB WYPELNIENIE W FORMIE TZW. PLASTRA MODU, WZMOCNIENIA W MIEJSCU MONTAŻU ZAWASÓW I ZAMKA NA POWIERZCHNIE CZOŁOWEJ GUMOWY PROFIL USZCZELNIAJĄCY - AKORYTCZNA I DOPEŁNIENIE SZCZELNIAŁOŚCI DRZWI.	SKRZYDŁO WYKONANE W TECHNOLOGII WARSTWOWEJ Z WYKOŃCZENIE OBUSTRONNE Z BLACHY ZE STALI CHROMONIKLOWEJ EN 1.4301 GR.MIN.1MM, WYPEŁNIENIE Z PLYTA MEDOWA LUB WYPELNIENIE W FORMIE TZW. PLASTRA MODU, WZMOCNIENIA W MIEJSCU MONTAŻU ZAWASÓW I ZAMKA NA POWIERZCHNIE CZOŁOWEJ GUMOWY PROFIL USZCZELNIAJĄCY - WRAŻENIA Z BLACHY OLDWIANĄ I GRUBOŚĆ WG OBLICZEŃ OSLON STALYCH.	SKRZYDŁO WYKONANE W TECHNOLOGII WARSTWOWEJ Z WYKOŃCZENIE OBUSTRONNE Z BLACHY ZE STALI CHROMONIKLOWEJ EN 1.4301 GR.MIN.1MM, WYPEŁNIENIE Z PLYTA MEDOWA LUB WYPELNIENIE W FORMIE TZW. PLASTRA MODU, WZMOCNIENIA W MIEJSCU MONTAŻU ZAWASÓW I ZAMKA NA POWIERZCHNIE CZOŁOWEJ GUMOWY PROFIL USZCZELNIAJĄCY - WRAŻENIA Z BLACHY OLDWIANĄ I GRUBOŚĆ WG OBLICZEŃ OSLON STALYCH.	SKRZYDŁO WYKONANE W TECHNOLOGII WARSTWOWEJ Z WYKOŃCZENIE OBUSTRONNE Z BLACHY ZE STALI CHROMONIKLOWEJ EN 1.4301 GR.MIN.1MM, WYPEŁNIENIE Z PLYTA MEDOWA LUB WYPELNIENIE W FORMIE TZW. PLASTRA MODU, WZMOCNIENIA W MIEJSCU MONTAŻU ZAWASÓW I ZAMKA NA POWIERZCHNIE CZOŁOWEJ GUMOWY PROFIL USZCZELNIAJĄCY - WRAŻENIA Z BLACHY OLDWIANĄ I GRUBOŚĆ WG OBLICZEŃ OSLON STALYCH.	Skrzydło
OSCIEŻNICA WYKONANA ZE STALI CHROMONIKLOWEJ EN 1.4301 GR.MIN. 1.5MM, NA STRONIE WEWN. OSCIEŻNICY WKLEJENIE NA PROFIL GUMOWY SKRZYDŁA.	OSCIEŻNICA WYKONANA ZE STALI CHROMONIKLOWEJ EN 1.4301 GR.MIN. 1.5MM, NA STRONIE WEWN. OSCIEŻNICY WKLEJENIE NA PROFIL GUMOWY SKRZYDŁA.	OSCIEŻNICA WYKONANA ZE STALI CHROMONIKLOWEJ EN 1.4301 GR.MIN. 1.5MM, NA STRONIE WEWN. OSCIEŻNICY WKLEJENIE NA PROFIL GUMOWY SKRZYDŁA, WRAŻANIA Z BLACHY OLDWIANĄ - GRUBOŚĆ WG OBLICZEŃ OSLON STALYCH.	OSCIEŻNICA WYKONANA ZE STALI CHROMONIKLOWEJ EN 1.4301 GR.MIN. 1.5MM, ZWTIERDZONAMI Z ZABUDOWĄ PANELOWĄ ŚCIENNĄ, ZUCOWANA, WRAŻANIA Z BLACHY OLDWIANĄ - GRUBOŚĆ WG OBLICZEŃ OSLON STALYCH.	OSCIEŻNICA WYKONANA ZE STALI CHROMONIKLOWEJ EN 1.4301 GR.MIN. 1.5MM, ZWTIERDZONAMI Z ZABUDOWĄ PANELOWĄ ŚCIENNĄ, WRAŻANIA Z BLACHY OLDWIANĄ - GRUBOŚĆ WG OBLICZEŃ OSLON STALYCH.	OSCIEŻNICA WYKONANA ZE STALI CHROMONIKLOWEJ EN 1.4301 GR.MIN. 1.5MM, ZWTIERDZONAMI Z ZABUDOWĄ PANELOWĄ ŚCIENNĄ, WRAŻANIA Z BLACHY OLDWIANĄ - GRUBOŚĆ WG OBLICZEŃ OSLON STALYCH.	Oscieżnica
NATURALNY KOLOR STALI	NATURALNY KOLOR STALI	NATURALNY KOLOR STALI	NATURALNY KOLOR STALI	NATURALNY KOLOR STALI	NATURALNY KOLOR STALI	NATURALNY KOLOR STALI	Kol. okrzyżlle
NATURALNY KOLOR STALI	NATURALNY KOLOR STALI	NATURALNY KOLOR STALI	NATURALNY KOLOR STALI	NATURALNY KOLOR STALI	NATURALNY KOLOR STALI	NATURALNY KOLOR STALI	Kol. ościeżnicy
DOPASOWANIE DO WYMIARÓW - WELUDOŚCI I CIĘŻARU SKRZYDŁA DRZWIOWEGO. KOMPLET POCHWYTÓW ZE STALI CHROMONIKLOWEJ EN 1.4301.	DOPASOWANIE DO WYMIARÓW - WELUDOŚCI I CIĘŻARU SKRZYDŁA DRZWIOWEGO. KOMPLET POCHWYTÓW ZE STALI CHROMONIKLOWEJ EN 1.4301.	DOPASOWANIE DO WYMIARÓW - WELUDOŚCI I CIĘŻARU SKRZYDŁA DRZWIOWEGO. KOMPLET POCHWYTÓW ZE STALI CHROMONIKLOWEJ EN 1.4301.	DOPASOWANIE DO WYMIARÓW - WELUDOŚCI I CIĘŻARU SKRZYDŁA DRZWIOWEGO. KOMPLET POCHWYTÓW ZE STALI CHROMONIKLOWEJ EN 1.4301.	DOPASOWANIE DO WYMIARÓW - WELUDOŚCI I CIĘŻARU SKRZYDŁA DRZWIOWEGO. KOMPLET POCHWYTÓW ZE STALI CHROMONIKLOWEJ EN 1.4301.	DOPASOWANIE DO WYMIARÓW - WELUDOŚCI I CIĘŻARU SKRZYDŁA DRZWIOWEGO. KOMPLET POCHWYTÓW ZE STALI CHROMONIKLOWEJ EN 1.4301.	DOPASOWANIE DO WYMIARÓW - WELUDOŚCI I CIĘŻARU SKRZYDŁA DRZWIOWEGO. KOMPLET KLAMEK ZE STALI NIERDZEWNEJ.	Okucie
WG WSKAZAŃ INWESTORA.	WG WSKAZAŃ INWESTORA	WG WSKAZAŃ INWESTORA	WG WSKAZAŃ INWESTORA	WG WSKAZAŃ INWESTORA	WG WSKAZAŃ INWESTORA	WG WSKAZAŃ INWESTORA	Zamek
KONTROLA DOSTĘPU: MECHANIZM SUWNY (LATHE I OCHOBEŻNE DŹWIANIE), AUTOMATYKA: REGULOWANA PRĘDKOŚĆ SKRZYDŁA DRZWIOWEGO, ZASILANIE, REDUKCJA PRĘDKOŚCI PRZY ZAMYKANIU, STYKACZKI RĘCZNEGO - WRAŻ ZASILANIA, REGULACJA ZAMYKANIA DRZWI WG CHWILOWEGO OBCIĄŻENIA, OGRANICZENIE CZASU, REDUKCJA PRĘDKOŚCI PRZY ZAMYKANIU, CZUJKA ZELEŃNOWA ŚCIENNA PO DWÓCH STRONACH DRZWI.	MECHANIZM SUWNY (LATHE I OCHOBEŻNE DŹWIANIE), AUTOMATYKA: REGULOWANA PRĘDKOŚCI SKRZYDŁA DRZWIOWEGO, ZASILANIE, REDUKCJA PRĘDKOŚCI PRZY ZAMYKANIU, STYKACZKI RĘCZNEGO - WRAŻ ZASILANIA, REGULACJA ZAMYKANIA DRZWI WG CHWILOWEGO OBCIĄŻENIA, OGRANICZENIE CZASU, REDUKCJA PRĘDKOŚCI PRZY ZAMYKANIU, CZUJKA ZELEŃNOWA ŚCIENNA PO DWÓCH STRONACH DRZWI.	MECHANIZM SUWNY (LATHE I OCHOBEŻNE DŹWIANIE), AUTOMATYKA: REGULOWANA PRĘDKOŚCI SKRZYDŁA DRZWIOWEGO, ZASILANIE, REDUKCJA PRĘDKOŚCI PRZY ZAMYKANIU, STYKACZKI RĘCZNEGO - WRAŻ ZASILANIA, REGULACJA ZAMYKANIA DRZWI WG CHWILOWEGO OBCIĄŻENIA, OGRANICZENIE CZASU, REDUKCJA PRĘDKOŚCI PRZY ZAMYKANIU, CZUJKA ZELEŃNOWA ŚCIENNA PO DWÓCH STRONACH DRZWI.	AUTOMATYKA: REGULACJA PR EDKOŚCI RUCHU PLYNNA REGULACJA CZASU POCZĘTKYWANIA OTWARCIA SKRZYDŁA, MOCUSOWY OTWIERANIA RĘCZNEGO,WRAŻ ZASILANIA, REDUKCJA PRĘDKOŚCI PRZY ZAMYKANIU, ZASILANIA, REGULACJA ZAMYKANIA DRZWI WG CHWILOWEGO OBCIĄŻENIA, OGRANICZENIE CZASU, REDUKCJA PRĘDKOŚCI PRZY ZAMYKANIU, CZUJKA ZELEŃNOWA ŚCIENNA PO DWÓCH STRONACH DRZWI.	SAMOZAMYKACZ.	SAMOZAMYKACZ.	Wyposażenie dodatkowe
PRZESZKLENIE PROSTOKATNE, SZKŁO BEZPIECZNE	PRZESZKLENIE PROSTOKATNE, SZKŁO BEZPIECZNE				OKNO OBSERWACYJNE,WYMIAR FI 600MM, SZKŁO BEZPIECZNE		Szklenie
							Kratka Wentylacyjna
							Samozamykacz
							Kontrola Dostępu
--	--	--	--	--	--	--	Ind. akustyczne
							Uwagi

Zestawienie Bocżnice drzwi wewnętrznych stalowych – 3 piętro

Symbol	Kierunek otwierania	Ilość
D.03	Lewo	4
D.03	Prawo	1
D.05a	Lewo	3
D.06	Lewo	3
D.06	Prawo	3
D.07	Lewo	1
D.07	Prawo	1
		16

Zestawienie drzwi wewnętrznych drewnianych

	SP232_K D.07 DRZWI DREWNIANE 1-SKRZYDŁOWE 90	SP232_K D.06 DRZWI DREWNIANE 1-SKRZYDŁOWE 90	SP232_K D.03a DRZWI 1-SKRZYDŁOWE 90 DO AABN PRYSZNICOWYCH	SP232_K D.03 DRZWI DREWNIANE 1-SKRZYDŁOWE 90	Style
	D.07	D.06	D.03a	D.03	Schemat
90	90	90	90	90	Szerokość przejścia
200	200	200	200	200	Wysokość przejścia
2	2	2	2	2	Balustrada
-	-	-	-	-	Kl. odp. ogniowej
-	-	-	-	-	Dymoszczelność
DRZWI DREWNIANE JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE, NP. PORTA LUB ROWNOWAŻNE.	DRZWI DREWNIANE JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE, NP. PORTA LUB ROWNOWAŻNE.	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE DOPASNE NA BEZPOŚREDNIE KONTAKT Z WODĄ, NP. PORTA, BKT SYSTEM LUB ROWNOWAŻNE.	DRZWI DREWNIANE JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE, NP. PORTA LUB ROWNOWAŻNE.	Opis
SKRZYDŁO PLASKIE PEŁNE, PRZYLGOWE, WYKOŃCZONE LAMINATEM CPL HG,GR.MIN.0,7MM, RAMA SKRZYNIOWA Z KLEJONEJ DREWNA KLASTEGO LUB Z TARCICY DREWNA ROZNOCNEWA WEWNĘTRZNYM RAMAMI ZE SKLEJKI RAMA WRAZ Z WYPELNIENIEM OBLICZONA OBUSTRONNIE PLYTA HDF, KRAWĘDZIE WYKOŃCZONE W KOLORZE SKRZYNIA.	SKRZYDŁO PLASKIE PEŁNE, PRZYLGOWE, WYKOŃCZONE LAMINATEM CPL HG,GR.MIN.0,7MM, RAMA SKRZYNIOWA Z KLEJONEJ DREWNA KLASTEGO LUB Z TARCICY DREWNA ROZNOCNEWA WEWNĘTRZNYM RAMAMI ZE SKLEJKI RAMA WRAZ Z WYPELNIENIEM OBLICZONA OBUSTRONNIE PLYTA HDF, KRAWĘDZIE WYKOŃCZONE W KOLORZE SKRZYNIA.	SKRZYDŁO PLASKIE PEŁNE, WYKOŃCZONE LAMINATEM CPL, GR.MIN. 0,7MM, RAMA SKRZYNIOWA Z KOMPOZYTOWA ZAPEŁNIAJĄCA CAŁKOWITĄ ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ.	SKRZYDŁO PLASKIE PEŁNE, PRZYLGOWE, WYKOŃCZONE LAMINATEM CPL HG,GR.MIN.0,7MM, RAMA SKRZYNIOWA Z KLEJONEJ DREWNA KLASTEGO LUB Z TARCICY DREWNA ROZNOCNEWA WEWNĘTRZNYM RAMAMI ZE SKLEJKI RAMA WRAZ Z WYPELNIENIEM OBLICZONA OBUSTRONNIE PLYTA HDF, KRAWĘDZIE WYKOŃCZONE W KOLORZE SKRZYNIA.	Skrzydło
OŚCIEŻNICA STALOWA OBELIAŁAGA REGULOWANA LUB KATONA NA GRUBOŚĆ ŚCIANY, WYKOŃCZONA Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ LAKIEROWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR RAL, KONCOWNIKIE POD SAMOZAMYKACZ, USZCZELKA OBWIEDZNIOWA W KOLORZE POPIELATYM.	OŚCIEŻNICA STALOWA OBELIAŁAGA REGULOWANA LUB KATONA NA GRUBOŚĆ ŚCIANY, WYKOŃCZONA Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ LAKIEROWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR RAL, KONCOWNIKIE POD SAMOZAMYKACZ, USZCZELKA OBWIEDZNIOWA W KOLORZE POPIELATYM.	OŚCIEŻNICA STALOWA OBELIAŁAGA REGULOWANA LUB KATONA NA GRUBOŚĆ ŚCIANY, WYKOŃCZONA Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ LAKIEROWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR RAL, USZCZELKA OBWIEDZNIOWA W KOLORZE POPIELATYM.	OŚCIEŻNICA STALOWA OBELIAŁAGA REGULOWANA LUB KATONA NA GRUBOŚĆ ŚCIANY, WYKOŃCZONA Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ LAKIEROWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR RAL, KONCOWNIKIE POD SAMOZAMYKACZ, USZCZELKA OBWIEDZNIOWA W KOLORZE POPIELATYM.	Oscieżnica
LAMINAT DREWNOPODOBNY CPL HG - DĄB MILANO 4 PORTA LUB ROWNOWAŻNY.	LAMINAT DREWNOPODOBNY CPL HG - DĄB MILANO 4 PORTA LUB ROWNOWAŻNY.	LAMINAT HPL - BIAŁY.	LAMINAT DREWNOPODOBNY CPL HG - DĄB MILANO 4 PORTA LUB ROWNOWAŻNY. LAMINAT HPL - BIAŁY (W POM: HEG-LAMIT-01-44).	Kol. okrzyżlle
RAL 7047.	RAL 7047.	RAL 7047.	RAL 7047.	Kol. ościeżnicy
2 LUB 3 ZAWIASY REGULOWANE W 3 PŁASZCZYZNACH ZE STALI NIERDZEWNEJ LUB AZO OBJĘCIA, ZAMKA, ZAMKA WYSOKOŚCIOWEGO, KOMPLET KLAMER W KOLOR "C" Z ROZETAMI OWALNYMI POD WKŁADKĘ PATENTOWĄ, ZE STALI NIERDZEWNEJ.	2 LUB 3 ZAWIASY REGULOWANE W 3 PŁASZCZYZNACH ZE STALI NIERDZEWNEJ LUB AZO OBJĘCIA, ZAMKA, ZAMKA WYSOKOŚCIOWEGO, KOMPLET KLAMER W KOLOR "C" Z ROZETAMI OWALNYMI POD WKŁADKĘ PATENTOWĄ, ZE STALI NIERDZEWNEJ.	2 LUB 3 ZAWIASY REGULOWANE W 3 PŁASZCZYZNACH ZE STALI NIERDZEWNEJ, KOMPLET KLAMER W KOLOR "C" Z ROZETAMI OWALNYMI POD WKŁADKĘ PATENTOWĄ, ZE STALI NIERDZEWNEJ.	2 LUB 3 ZAWIASY REGULOWANE W 3 PŁASZCZYZNACH ZE STALI NIERDZEWNEJ, KOMPLET KLAMER W KOLOR "C" Z ROZETAMI OWALNYMI POD WKŁADKĘ PATENTOWĄ, ZE STALI NIERDZEWNEJ.	Okucie
SYSTEMOWY ZAMEK WPUSZCZANY NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ,	SYSTEMOWY ZAMEK WPUSZCZANY NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ,	SYSTEMOWY ZAMEK DE STALI NIERDZEWNEJ Z BLOKADĄ WC,	SYSTEMOWY ZAMEK Z BLOKADĄ WC, NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ,	Zamek
SAMOZAMYKACZ (GÓRNY Z RAMIENIEM).	SAMOZAMYKACZ (GÓRNY Z RAMIENIEM).	KRATKA WENTYLACYJNA (OTWORY O SUMARYCZNYM PRZEKROJU NIE MNIEJSZYM NIŻ 0,02M2).	SAMOZAMYKACZ (GÓRNY Z RAMIENIEM). KRATKA WENTYLACYJNA (OTWORY O SUMARYCZNYM PRZEKROJU NIE MNIEJSZYM NIŻ 0,02M2).	Wyposażenie dodatkowe
--	--	--	--	Szklenie
				Kratka Wentylacyjna
				Samozamykacz
				Kontrola Dostępu
--	KRAWĘDZ DOLNĄ DRZWI W POMIESZCZENIACH "MOKRYCH" NALEŻY ZABEZPIECZYĆ MIE PRZEPUSZCZANIEM DOLNEGO RAMIAKA LUB WYKONAĆ PANELU DOLNEGO ZE STALI NIERDZEWNEJ Z ZABEZPIECZENIEM DOLNEJ KRAWĘDZI.	-	KRAWĘDZ DOLNĄ DRZWI W POMIESZCZENIACH "MOKRYCH" NALEŻY ZABEZPIECZYĆ MIE PRZEPUSZCZANIEM DOLNEGO RAMIAKA LUB WYKONAĆ PANELU DOLNEGO WENTYLATAPĘDU ZE STALI NIERDZEWNEJ Z ZABEZPIECZENIEM DOLNEJ KRAWĘDZI.	Ind. akustyczne
				Uwagi

Zestawienie Bocżnice drzwi wewnętrznych drewnianych – 3 piętro

Symbol	Kierunek otwierania	Ilość
D.03	Lewo	2
D.03	Prawo	3
D.02	Prawo	2
D.03	Prawo	1
D.04	Lewo	1
D.05	Lewo	1
D.06	Prawo	2
D.06	Lewo	2
		18

UWAGI
1. WYMIARY POZNANE W ZESTAWIENIU OKREŚLAJĄ SZEROKOŚĆ I WYSOKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA.
MINIMALNE WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA DLA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH OTWARTYCH NA ŚCIAŃĘ CZYNNEGO W DRZWACH DWUSKRZYDŁOWYCH - 90 x 200cm (SZER. x WYS.).
MINIMALNE WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA DLA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH OTWARTYCH NA ŚCIAŃĘ CZYNNEGO W DRZWACH DWUSKRZYDŁOWYCH. PRZEZ KTÓRE BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ RUCH I GŹDŹK - 110 x 200cm (SZER. x WYS.).
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOŻE POMNIEJSZAĆ WYMAGANEGO MINIMALNEGO WYMIARU SZEROKOŚCI ŚWIATŁA PRZEJŚCIA.
2. WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE MURU NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ PRZED ICH WYKONANIEM I PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARNY ŚLUSARSKI DRZWIOWEJ. OTWORY POWINNY UMOŻLIWIAĆ ZAMONTOWANIE DRZWI TAK BY BYŁY ZAPEŁNIONE ŚWIATŁA PRZEJŚCIA OPISANE W PROJEKCIE
PRZY STOSOWANIU DRZWI ROŻNYCH PRODUCENTÓW NALEŻY UTRZYMAĆ STAŁĄ WYSOKOŚĆ OPASEK Z ZACHOWANIEM WYMAGANEJ MINIMALNEJ WYSZCZOŁY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA.
3. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARNI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
4. ZESTAWIENIE STOLARNI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ NALEŻY ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI INSTALACJI TELETECHNICZNEJ I INSTALACJI WENTYLACJI, PO WZGLĘDEM WYPOSAŻENIA W KRATKI WENTYLACJI ITP.
5. WAŻNE TAKE PRZESZKLENIA WYKONAĆ ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO ZAPEWNIAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKÓW W PRZYPADKU STŁUCZENIA.
6. GETATECNY TYP ZAMKA I ZAMANIECZKA (ALARMA, CAŁKA, POCHWYTY) UZGODNIĆ PRZED ZAMOWIENIEM Z INWESTOREM
7. PRZY DRZWACH Z KONTROLĄ DOSTĘPU ZASTOSOWAĆ KLUCZ BEZPIECEŃSTWA
8. W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI UZYSKANIA PRODUKTU DOPUSZCZONEGO DO JEDNOSTKOWEGO STOSOWANIA, ZAŁATWIENIE WSZYSTKICH FORMALNOŚCI I PONIESIENIE KOSZTÓW Z TYM ZWIĄZANYCH LEŻY PO STRONIE WYKONAWCY.

PLANOWANA INWESTYCJA BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ ETAPOWO:
ETAP 1:
- Z piętro (oddział dziecięcy) i przebudowa kanalizacji do uruchomienia i przewodowego funkcjonowania oddziałów
- budowa zewnętrznego dźwigu wraz z dostawą i montażem dźwigu
- ocieplenie ścian od strony południowej (dach i południowy)

ETAP 2: (wykonanie pozostałych prac budowlanych):
- ocieplenie ścian od strony północnej
- centralna dystrybucja C4 (gazu)
- ocieplenie pozostałej części budynku (dewacja)
- dostawa i montaż dźwigu osobowego (jak i wcześniej wykonany)
- dostawa przewodzenia gazów medycznych

ZASTRZEŻENIA PRAWNE
BIURO PROJEKTOWE NIE ODPOWIADA ZA WYKORZYSTANIE NIEOSTATECZNYCH I NIEPEŁNYCH WERSJI PROJEKTU.
WSZYSTKIE RYSUNKI PROJEKTOWE BYĆ KOZPATRYWANE RAZEM Z DOKUMENTEMIE OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI, SAMO CAŁOŚĆ PROJEKTU MOŻE BYĆ ROZUMIEĆ OPRACOWANIA PROJEKTOWE W FORMIE RYSUNKOWEJ I DOKUMENTACJI OPISOWĄ.
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU W BUDOWIE NA MAX. O ME GDAŃSKI I PARAMETRACH TECHNICZNYCH ZAMOWIONYCH I UŻYTKOWNICY, NIE CZYNIĄ SOBIE ŻADNYCH ROSZCZEŃ.
BIURO PROJEKTOWE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO OKAZANIA PRÓBEK MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH PRZEZ WYKONAWCE.

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SPZOZ W KOŚCIANIE NA ODDZIAŁ CHIRURGII I ORTOPEDII, BLOK OPERACYJNY, STERYLIZATORNIE ORAZ POMIESZCZEŃ POMOCNICZYCH WRAZ Z DOBUDOWĄ SZYBU DŹWIGOWEGO I NADBUDOWĄ KLATKI SCHODOWEJ

Inwestor/ Adres budowy
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE UL. SZPITALNA 7, 64-000 KOŚCIAN

Branża
ARCHITEKTURA
Rys.Nr **Pw_Ar_20**

PROJEKT WYKONAWCZY

Data opracowania
2011-08

Rysunek
ZESTAWIENIE WEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ I DRZWI STALOWYCH III PIĘTRA

Skala
1:75
Etap realizacji:
Etap 2

Kratka dostępu "KD" /"-"- brak kratnoli dostępu
Samozamykacz "SZ" /"-"- brak samozamykacza
Kratka wentylacyjna "K" /"-"- brak kratki wentylacyjnej
Klasa dymoszczelności "S30" /"-"- brak dymoszczelności
Klasa odporności ogniowej "EI30" /"-"- brak kl.odp.ogn.

Oznaczenie symboli etykiety:
Symbol Kierunek otwierania
0,01L
- Kratka dostępu "KD"
- Samozamykacz "S"
- Kratka wentylacyjna "K"
- Klasa dymoszczelności "S30"
- Klasa odporności ogniowej "EI30"

Wymiar w świetle przejścia
szer. x wys.
90 x 200
0,90 x 2,00

Gł. projektant	mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski	Upr.bud.nr 78/86/Pw
Projektant	mgr inż. arch. Monika Wojtczyk	Upr.bud.nr 7131/33/P/2004
	mgr inż. arch. Magdalena Zakrzewska	Upr.bud.nr WP-OIA/ORA/Lpb/14/2007
Opracował	mgr inż. arch. Anna Janecka	
	mgr inż. arch. Renata Jankowska	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Roman Oferzyński	Upr.bud.nr 412/83/Pw/

SPA Sadowski, Sadowska
ul. Podbipięta 13, 60-623 Poznań
Telefon 048 61-84-84-150
Fax. 048 61-84-84-123
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl

Numer strony