



LOKALIZACJE PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ ZGODNIE Z NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĄ PRZED WYKONANIEM NALEŻY SKONFRONTOWAĆ Z TECHNOLOGIĄ, DOKUMENTACJĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SIŁNOPRĄDOWYCH I NISKOPRĄDOWYCH NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE I SKOORDYNOWAĆ PRACĘ ZWIĄZANE Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ Z OBYDWU PROJEKTOW W TRAKCIE REALIZACJI.

PLANOWANA INWESTYCJA BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ ETAPOWO:

ETAP 1:

- z piętro (oddział chirurgii i ortopedii) wraz ze wstępnymi pracami koncepcyjnymi do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania oddziałów
- budowa zewnętrznej dźwigi wraz z dobudową i montażem dźwigi
- budowa pomieszczenia gazów medycznych
- odcięcie ścian od strony południowej oddziału (elewacja)

ETAP 2: Umieszczenie pozostałych prac budowlanych.

- prace operacyjne (3 piętro)
- centralna wentylacja (4 piętro)
- odcięcie pozostałej części budynku (elewacja)
- dostawa i montaż dźwigi szpitalnego (są to nadbudowywane)

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

BUDOWA PROJEKTOWANA NIE ODPowiada ZA WYKORZYSTANIE NIEOSTATECZNYCH I NIEPEŁNYCH WERSJI PROJEKTU. WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE RAZEM Z ODPowiedNIAMI OPRACOWANIANI BRANŻOWYMI. JAKO OstateCzE, PROJEKTU NALEŻY ROZUMIEĆ OPRACOWANIA PROJEKTOWE W FORMIE RYSUNKOWEJ I DOKUMENTACJE OPISOWA, MATERIAŁY OPISANE W PROJEKcie MOŻNA ZMIENIĄC NA INNE, O NIE GORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH, PO UZYSKANIU ZGODY PROJEKTANTA.

BIURO PROJEKTOWE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO OKAZANIA PRÓBEK MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ.

Rysunki przeglądać w kolejności numerów arkuszy. Arkusze ponumerowane w grupach: Schematy strukturalne, schematy połączeń (montażowe) i komunikacja PE – (Protective Earthing – ochronny uziemiony) szyna połączeń wyrównawczych urządzeń, PA – (Potential Ausgleich – wyrównanie potencjałów) szyna połączeń wyrównawczych obcych mas metalowych, EC – (Equipotential Connection – połączenie ekwipotencjalne) szyna połączeń wyrównawczych obcych mas metalowych.

Inwestor/ Adres budowy SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOSZCIE W UL. SZPITALNA 7, 64-000 KOSZCIE		Branża ELEKTRYCZNA
Projekt wykonawczy 3 piętro - Blok operacyjny - Sala operacyjna 3.030 - Schemat strukturalny 2/2		Data opracowania 2011-08
Rysunek 3.030 - Schemat strukturalny 2/2	Etap realizacji Etap 2	Sygnatura
Gł. projektant mgr inż. arch. Grzegorz Skowroński	Upr. bud./inż. 78/66/Pw	
Opracował mgr inż. Marek Jerzyński	Upr. bud./inż. 29/23/93	
Sprawdził mgr inż. Krzysztof Żabowski	Upr. bud./inż. 46/21/00/02	
SA Sądowski Sądowski ul. Piłsudskiego 3, 60-023 Poznań Telefon 048 61-84-41-123 Fax: 048 61-84-41-123 E-Mail: spa@spa-sadowski.pl Internet: http://www.spa-sadowski.pl		Numer strony 60