

WPLYNEŁO
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Kościanie
05. MAJ 2014
Ilość zal. Ldz. 446
Znak ...ET... Podpis

**WIELKOPOLSKI PAŃSTWOWY
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY**

Telefony:
- informacja o numerach wewnętrznych 61 854-48-00
- WPWIS 61 852-99-18
- e-mail WSSE w Poznaniu sekretariat@wssepoznan.pl
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego 61 854-48-50 61 854-48-51
61 854-48-52 61 854-48-53
61 854-48-77
- faks 61 854-48-76
- e-mail nadzor.zapobiegawczy@wssepoznan.pl

ul. Noskowskiego 23
61-705 Poznań
www.wsse-poznan.pl

oryginal/kopia

DN-NS.9012.459.2014

Poznań 30 04 2014

DECYZJA

Na podstawie art. 3 pkt 2 ppkt a ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz. 1263 ze zm.), art. 104 ustawy z dn. 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) w związku z § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r. poz. 739) oraz § 20 ust. 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.), § 72 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690 ze zm.), **Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny** po zapoznaniu się z wnioskiem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie,

1. wyraża zgodę:

na usytuowanie 1,50 m poniżej poziomu przyległego terenu podłogi pomieszczeń pracy stałej przeznaczonych na prowadzenie usług gastronomicznych (mała gastronomia), mieszczących się w piwnicy budynku przy ul. Szpitalnej 7 w Kościanie, pod warunkiem zapewnienia w pomieszczeniach, w których poziom podłogi znajduje się poniżej otaczającego terenu skutecznej izolacji przeciwwilgociowej, wentylacji zgodnej z obowiązującą normą, oświetlenia odpowiadającego potrzebom użytkowym i Polskim Normom,

2. umarza postępowanie:

w sprawie zgody na zniżenie wysokości do 2,76 m powyższych pomieszczeń.

Uzasadnienie:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie wystąpił z wnioskiem z dnia 21.03.2014r. do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie zgodę na usytuowanie 1,50 m poniżej poziomu przyległego terenu podłogi pomieszczeń pracy stałej przeznaczonych na prowadzenie usług gastronomicznych, mieszczących się w piwnicy budynku przy ul. Szpitalnej 7 w Kościanie oraz zniżenie wysokości do 2,76 m powyższych pomieszczeń.

Ad1. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, mieszczą się w piwnicy budynku oddziału Wewnętrznego SPZOZ w Kościanie przy ul. Szpitalnej 7. Placówka gastronomiczna będzie pełniła funkcję pomocniczą w zakresie żywienia personelu medycznego oraz osób odwiedzających pacjentów. Zagłębienie pomieszczeń wynosi około 1,50 m poniżej przyległego terenu.

Pomieszczenie objęte wnioskiem (1/4) posiada wysokość 2,76 m oraz wymagane oświetlenie światłem naturalnym poprzez okna w ścianie zewnętrznej oraz sztucznym.

W pomieszczeniach nie będą występowały czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia. Pracować w nich będą 2 osoby powyżej 4 godzin w wymiarze dobowym.

Na podstawie § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz U. z 2012r. poz. 739), Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z wnioskiem i rzutem przyziemia, wyraża zgodę na rozwiązania dotyczące zagłębienia pod warunkiem uwzględnienia zastrzeżeń zawartych w niniejszej decyzji.

Dopuszczając lokalizację pomieszczeń poniżej przyległego terenu wzięto pod uwagę:

§ 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz U. z 2012r. poz. 739), który dopuszcza lokalizowanie poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku pomieszczeń, o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym i o funkcjach pomocniczych,

przeznaczonych na pobyt ludzi, pod warunkiem uzyskania zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,

- konieczność zastosowanie izolacji przeciwwilgociowej oraz skutecznej wentylacji,
- oświetlenie naturalne pomieszczeń.

Ad 2. Z uwagi na fakt, iż pomieszczenie przeznaczone na małą gastronomię o wysokości 2,70 m jest pomieszczeniem pracy stałej przeznaczonym dla nie więcej niż 4 osób, spełnia ono wymagania określone w § 72 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75 poz. 690 ze zm.). Nie ma więc podstaw do zajmowania stanowiska w powyższej sprawie.

§ 20 ust. 3 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.) stanowi, że wysokość pomieszczenia pracy stałej może być zmniejszona do 2,50m jeżeli w pomieszczeniu zatrudnionych jest nie więcej niż 4 pracowników, a na każdego z nich przypada co najmniej po 15 m³ wolnej objętości pomieszczenia. Pomieszczenia, których wysokość zgodnie z § 20 ust. 1 powyższego rozporządzenia powinna wynosić co najmniej 3m i 3,3m może być obniżona do wysokości nie mniejszej niż 2,5m w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej lub klimatyzacji, pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Niniejsza decyzja nie stanowi uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie zastrzeżonym dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznych.

Pouczenie:

Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. SPZOZ w Kościanie
ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan,
2. a/a
M.N.



Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
J. Durma
dr Jadwiga Durma-Torjarska
Specjalista ds. higieny