

WIELKOPOLSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

WIELKOPOLSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY
SAMODZIELNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE
ul. Noskowskiego 23
61-705 Poznań
sekretariat@wssepoznan.pl
61 852-99-18
61 854-48-00
61 854-48-51
61 854-48-52
61 854-48-53
61 854-48-77
61 854-48-76
nadzor.zapobiegawczy@wssepoznan.pl
- e-mail
- faks
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- e-mail
- WPWIS
- wewnętrznych
- Informacja o numerach
- Telefony:

DN-NS.9012.2.86.2013
Poznań,
oryginał/kopia

DECYZJA

Na podstawie art. 3 pkt 2 ppkt a ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz. 1263 ze zm./, art. 104 ustawy z dn. 14.06.1960r. Kodeks Sanitarny /Dz. U. z 2013r. poz. 267/ w związku z § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą /Dz. U. z 2012r. poz. 739/

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny,

po zapoznaniu się z wnioskiem

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościan

wyraża zgodę

na usytuowanie poziomu podłogi pomieszczeń diagnostycznych Pracowni Kardiometrycznej na poziomie terenu przyległego do istniejącego budynku „Pawilonu Chirurgicznego” przy ul. Szpitalnej 7 w Kościanie na dz. nr ewid. 2191, 2192 i 2193/2, pod warunkiem zapewnienia we wnioskowanych pomieszczeniach skutecznej izolacji przeciwwilgociowej i wentylacji.

Uzasadnienie:

Samodzielną Publiczną Opieką Zdrowotną w Kościanie wystąpiła do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem w wyżej wymienionej sprawie.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny na podstawie zebranej dokumentacji ustalił, że poziom podłogi pomieszczeń diagnostycznych przeznaczonych na Pracownię Kardiometryczną jest usytuowany od 0,55m do 0,77m. Pomieszczenia te mieszczą się w piwnicach podziemnego skrzydła będącego w trakcie budowy budynku „Pawilon Chirurgii” przy ul. Szpitalnej 7 w Kościanie.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą /Dz. U. z 2012r. poz. 739/ dopuszcza się lokalizowanie poziomu terenu urządzonego przy budynku pomieszczeń o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym i o funkcjach pomocniczych, przeznaczonych