



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW/M2
1	KŁATKA SCHODOWA	WYKL.PCV	18,97
2	POKÓJ BADAŃ KRWIOTERAPII	WYKL.PCV	12,40
3	POKÓJ WLEWY	WYKL.PCV	18,02
4	POKÓJ BADAŃ	WYKL.PCV	9,02
5	ZMYWALNIA		7,07
6	KUCHNIA	WYKL.PCV	8,84
7	POM. NA BRUDNĄ BIELIZNĘ	WYKL.PCV	4,11
8	GABINET ZABIEGOWY	WYKL.PCV	13,57
9	POM. SOCJALNE	PL.CERAM	6,34
10	PUNKT PIELĘGNIARSKI Z POKOJEM PRZYGOTOWA.	WYKL.PCV	9,15
11	IZOLATKA	WYKL.PCV	10,73
12	SŁUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA	WYKL.PCV	1,95
13	WC PACJENTA	PL.CERAM	4,19
14	POM. NA CZYSTĄ BIELIZNĘ	WYKL.PCV	3,50
15	BRUDOWNIK	PL.CERAM	5,40
16	KŁATKA SCHODOWA	PL.CERAM	22,50
17	KOMUNIKACJA	PL.CERAM	59,77
18	SALA CHORYCH	PL.CERAM	27,87
19	ŁAZIENKA	WYKL.PCV	6,25
20	SALA CHORYCH	PL.CERAM	27,03
21	SALA CHORYCH	WYKL.PCV	26,37
22	ŁAZIENKA	WYKL.PCV	6,26
23	SALA CHORYCH	PL.CERAM	27,98
24	SALA CHORYCH	WYKL.PCV	26,45
25	ŁAZIENKA	WYKL.PCV	4,18
26	WC PACJENTÓW	PL.CERAM	3,86
27	PRZEDSIONEK DO WC	PL.CERAM	9,01
28	WC DLA PACJENTÓW	PL.CERAM	1,82
29	WC DLA NIEPEŁNOSPRA.	PL.CERAM	3,57
30	WC	PL.CERAM	1,50
31	POM. DO KRÓTKOTRWALE PRZECHOWYWANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH	PL.CERAM	2,72
32	SŁUZA	PL.CERAM	10,54
33	POM. POZA OPRACOWANIEM	WYKL.PCV	79,80
34	KAPLICA - POZA OPRACOWANIEM	PANELE	12,10
35	ZAKRYSTIA - POZA OPRACOWANIEM	WYKL.PCV	45,94
36	KOMUNIKACJA	WYKL.PCV	12,10
37	ORDYNATOR	WYKL.PCV	23,90
38	DYZURKA LEKARSKA	WYKL.PCV	15,90
39	GABINET REHABILITACYJNY	WYKL.PCV	13,63
40	PUNKT PIELĘGNIARSKI	PL.CERAM	5,98
41	GABINET REHABILITACYJNY	PL.CERAM	8,60
42	WC PACJENTÓW	WYKL.PCV	14,40
43	WC PERSONELU	PL.CERAM	5,40
44	POM. GOSPODARCZE	PL.CERAM	2,48
45	GABINET REHABILITACYJNY	WYKL.PCV	14,02
46	SEKRETARIAT	WYKL.PCV	22,74
	RAZEM		687,42

UWAGI!
 Przy każdej umywalce zamontować dozownik mydła w płynie oraz podajnik ręczników papierowych z wysiękiem łazienek chorych.

UWAGI!
 Budowlanki wyposażać: myjnie-dezynfektor, regał na kaczki i baseny, zamknięty pojemnik do składowania brudnej bielizny.

Stolarka drzwiowa porta.

W pomieszczeniach z pacjentami wykonać wywiew i jeżeli jest nawiew to z podgrzewaczem powietrza.

Szklona i pomieszczenie socjalne poza oddziałem - w piwnicy budynku szpitala.

Iskik osób na poręcznych zmianach:
 18:00-6:00 pielęgniarki
 6:00-18:00 pielęgniarki
 7:00-14:35 Sekretarka medyczna
 6:00-16:00 lekarz
 Razem: 11 pielęgniarek, 1 lekarz, 1 sekretarka.

Dystrybucja posiłków odbywa się poprzez firmę zewnętrzną. Kuchienka oddziałowa poza oddziałem.

Szerokość przejść w pokojach łóżkowych pacjentek pozwala na wyprowadzenie swobodnie łóżek z pokoi.

W każdym pokoju łóżkowym będzie zainstalowana instalacja gazów medycznych w punktach naciśniętych O2 oraz w pomieszczeniu gabinetu zabiegowego, izolatki, pokoju wlewy.

OZNACZENIA-OŚWIETLENIE

	-kinkiet 1x18W n/t IP20
	-oprawa 4x14W p/t płyta mleczna
	-oprawa 2x18W n/t typu plafon IP44
	-oprawa 4x14W n/t raster paraboliczny
	-oprawa 2x54W n/t klosz mleczny
	-oprawa awaryjna LED 1h-certyfikowana CNBOP
	-oprawa ewakuacyjna 8W 1h-certyfikowana CNBOP
	-włącznik ośw. pojedynczy schodowy 10A/230V
	-włącznik ośw. podwójny 10A/230V
	-włącznik ośw. pojedynczy 2P 10A/230V
	-oprawy oświetlenia nocnego

ŚCIANY

- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY DO WYBURZENIA
- GRANICA OPRACOWANIA

GAZY MEDYCZNE PUNKTY POBORU

- PG-PANEL ELEKTRYCZNO-GAZOWY
- GS-SPRĘŻONE POWIETRZE
- GT-TLEN
- GU-URZĄDZANIE GAZÓW POANESTEZICZNYCH

WYPOSAŻENIE PRZY KAŻDEJ UMYWALCE (Z WYJĄTKIEM ŁAZIENEK CHORYCH)

- WIESZAK NA RĘCZNIKI JEDNOKRAJOWE
- DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNY
- POJEMNIK PEDALOWY Z WÓRKIEM FOLIOWYM DO GROMADZENIA ODPADÓW

WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI - 3,0 M

Uwaga! Bezprzewodowy system przywoływania pacjentów przy każdym łóżku, w sanitarce, umywalce, prysznicu i w.c.

KRATKA SIEKOWA
 ZAWÓR CZERPALNY ZE ZŁĄCZKA DO WĘŻA WENTYLACJA MECHANICZNA
 CIEPŁA WODA
 ZIMNA WODA

Zamawiający Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan		Data: 12.2015
RZUT PIĘTRA-INSTALACJE OŚWIETLENIOWE		
Lokalizacja: UL. SZPITALNA 7, 64-000 KOŚCIAN		
Objekt: PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH NA ODDZIAŁ REUMATOLOGII	Skala: 1:100	
Stadium: Projekt budowlany	PODPIS	
Branża: ELEKTRYCZNA	Nr rys.	
Projektant: mgr inż. Wiesław Kapłon upr. WKP/0385/PWOE/09	E-1	
Sprawdzający: mgr inż. Ryszard Miradecki upr. 326/78/Pw		